

【 目 次 】

頁		検体名	検査地点	
2頁～ 3頁	……	波多津浄水場原水	波多津浄水場	原水着水井
4頁～ 5頁	……	木場浄水場原水	木場浄水場	原水着水井
6頁～ 7頁	……	峰浄水場原水	峰浄水場	原水着水井
8頁～ 9頁	……	上大久保浄水場原水	上大久保浄水場	原水着水井
10頁～11頁	……	滝川内浄水場原水	滝川内浄水場	原水着水井
12頁～13頁	……	川内野浄水場原水	川内野浄水場	原水着水井
14頁～15頁	……	浦ノ崎浄水場原水	浦ノ崎浄水場	原水着水井

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.3	H29.11.8	H29.12.20	H30.1.10	H30.2.8	H30.3.12
1	一般細菌	年に1回	-				18/ml								
2	大腸菌	年に1回	-				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満								
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満								
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.1mg/L未満								
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.09mg/L								
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.07mg/L								
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満								
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.3	H29.11.8	H29.12.20	H30.1.10	H30.2.8	H30.3.12
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.010 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.12 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	30.8 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.025 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	12.4 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	114 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	202 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	0.3mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	7.8	/	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	1度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	0.2 度	/	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	17.4℃	18.6℃	20.9℃	22.7℃	24.0℃	21.3℃	20.9℃	18.3℃	15.9℃	15.8℃	15.6℃	16.2℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.3	H29.11.8	H29.12.20	H30.1.10	H30.2.8	H30.3.12
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.3	H29.11.8	H29.12.20	H30.1.10	H30.2.8	H30.3.12
1	一般細菌	年に1回	-				180/ml								
2	大腸菌	年に1回	-				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満								
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満								
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				6.8 mg/L								
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.08mg/L未満								
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満								
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満								
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.3	H29.11.8	H29.12.20	H30.1.10	H30.2.8	H30.3.12
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.03mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	11.9 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	11.6 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	94 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	190 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	0.3mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	7.0	/	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	1度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	0.1度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	16.3℃	17.1℃	19.3℃	24.2℃	23.5℃	19.7℃	23.9℃	17.2℃	15.1℃	10.4℃	13.9℃	15.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.3	H29.11.8	H29.12.20	H30.1.10	H30.2.8	H30.3.12
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.3	H29.11.8	H29.12.20	H30.1.10	H30.2.8	H30.3.12
1	一般細菌	年に1回	-				46/ml								
2	大腸菌	年に1回	-				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満								
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満								
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.3 mg/L								
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.08mg/L未満								
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満								
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満								
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.3	H29.11.8	H29.12.20	H30.1.10	H30.2.8	H30.3.12
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.040mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.03mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	5.9 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	5.8 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	44 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	91 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	0.3mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	7.9	/	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	1度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	0.1度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	13.8℃	15.5℃	16.8℃	17.3℃	17.8℃	16.4℃	17.1℃	15.5℃	13.8℃	14.5℃	13.4℃	14.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.3	H29.11.8	H29.12.20	H30.1.10	H30.2.8	H30.3.12
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	13 MPN/100ml	13 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	14 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	2 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.18	H29.11.1	H29.12.20	H30.1.15	H30.2.5	H30.3.12
1	一般細菌	年に1回	-					310/ml							
2	大腸菌	年に1回	-					陽性							
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-					0.0003mg/L未満							
4	水銀及びその化合物	年に1回	-					0.00005mg/L未満							
5	セレン及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
6	鉛及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
8	六価クロム化合物	年に1回	-					0.005mg/L未満							
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-					0.004mg/L未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-					0.4 mg/L							
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-					0.08mg/L未満							
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-					0.02mg/L未満							
14	四塩化炭素	年に1回	-					0.0002mg/L未満							
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-					0.005mg/L未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
17	ジクロロメタン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
19	トリクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
20	ベンゼン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.18	H29.11.1	H29.12.20	H30.1.15	H30.2.5	H30.3.12
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.07 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.07 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	6.9 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	6.0 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	68 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	125 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	/	0.3mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	8.0	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	2 度	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	1.4 度	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	12.7℃	13.9℃	16.0℃	18.1℃	19.6℃	17.6℃	15.8℃	15.1℃	9.7℃	7.2℃	6.2℃	9.3℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.18	H29.11.1	H29.12.20	H30.1.15	H30.2.5	H30.3.12
1	大腸菌	毎月	-	70 MPN/100ml	13 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	13MPN/100ml	17 MPN/100ml	13 MPN/100ml	130 MPN/100ml	34 MPN/100ml	4 MPN/100ml	13 MPN/100ml	4 MPN/100ml	4 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	37 CFU/100ml	24 CFU/100ml	6 CFU/100ml	6 CFU/100ml	8 CFU/100ml	6 CFU/100ml	40 CFU/100ml	8 CFU/100ml	9 CFU/100ml	3 CFU/100ml	7 CFU/100ml	9 CFU/100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.5	H29.10.18	H29.11.8	H29.12.5	H30.1.15	H30.2.8	H30.3.6
1	一般細菌	年に1回	-						210/ml						
2	大腸菌	年に1回	-						陽性						
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-						0.0003mg/L未満						
4	水銀及びその化合物	年に1回	-						0.00005mg/L未満						
5	セレン及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
6	鉛及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
8	六価クロム化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.004mg/L未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.4 mg/L						
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-						0.08mg/L未満						
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-						0.02mg/L未満						
14	四塩化炭素	年に1回	-						0.0002mg/L未満						
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-						0.005mg/L未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
17	ジクロロメタン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
19	トリクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
20	ベンゼン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.5	H29.10.18	H29.11.8	H29.12.5	H30.1.15	H30.2.8	H30.3.6
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.03 mg/L	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.04 mg/L	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	5.1 mg/L	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	/	5.0 mg/L	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	/	22 mg/L	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	/	59 mg/L	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.9 mg/L	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	/	7.5	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	/	5 度	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	/	1.0 度	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	12.9℃	14.1℃	17.2℃	20.8℃	22.1℃	19.2℃	15.2℃	14.2℃	8.1℃	5.1℃	3.8℃	8.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.5	H29.10.18	H29.11.8	H29.12.5	H30.1.15	H30.2.8	H30.3.6
1	大腸菌	毎月	-	33 MPN/100ml	33 MPN/100ml	13MPN/100ml	240MPN/100ml	2MPN/100ml	110MPN/100ml	220MPN/100ml	330MPN/100ml	22.0MPN/100ml	8MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	49MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	38 CFU/100ml	15 CFU/100ml	5 CFU/100ml	13 CFU/100ml	11 CFU/100ml	4 CFU/100ml	9 CFU/100ml	8 CFU/100ml	4 CFU/100ml	6 CFU/100ml	2 CFU/100ml	6 CFU/100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.5	H29.10.18	H29.11.8	H29.12.5	H30.1.15	H30.2.8	H30.3.6
1	一般細菌	年に1回	-						68/ml						
2	大腸菌	年に1回	-						陰性						
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-						0.0003mg/L未満						
4	水銀及びその化合物	年に1回	-						0.00005mg/L未満						
5	セレン及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
6	鉛及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
8	六価クロム化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.004mg/L未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.1mg/L未満						
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-						0.08mg/L未満						
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-						0.05mg/L						
14	四塩化炭素	年に1回	-						0.0002mg/L未満						
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-						0.005mg/L未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
17	ジクロロメタン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
19	トリクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
20	ベンゼン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.5	H29.10.18	H29.11.8	H29.12.5	H30.1.15	H30.2.8	H30.3.6
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.05 mg/L	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	25.6 mg/L	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.038 mg/L	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	/	5.9 mg/L	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	/	70 mg/L	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	/	161 mg/L	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.3mg/L未満	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	/	7.9	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	/	1 度	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.3 度	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	18.2℃	19.2℃	20.8℃	22.5℃	24.2℃	23.3℃	19.9℃	19.8℃	17.8℃	13.8℃	15.4℃	17.6℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.5	H29.10.18	H29.11.8	H29.12.5	H30.1.15	H30.2.8	H30.3.6
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	1 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml	0 CFU/100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.18	H29.11.1	H29.12.20	H30.1.15	H30.2.5	H30.3.12
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		7600/ml			3300/ml			400/ml			110/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性			陽性			陽性			陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.5 mg/L			0.1 mg/L			1.0 mg/L			0.8 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブromクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブromジクロロメタン	-	-												

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.18	H29.11.1	H29.12.20	H30.1.15	H30.2.5	H30.3.12
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.006mg/L			0.018mg/L			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.11 mg/L			0.04 mg/L			0.12 mg/L			0.02mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.32 mg/L			0.12 mg/L			0.10 mg/L			0.04 mg/L	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		6.4 mg/L			7.6 mg/L			7.0 mg/L			7.1 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.025 mg/L			0.015 mg/L			0.007 mg/L			0.010 mg/L	
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		7.6 mg/L			7.9 mg/L			8.1 mg/L			8.4 mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		50 mg/L			62 mg/L			51 mg/L			49 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		94 mg/L			140 mg/L			102 mg/L			94 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	3ヶ月に1回	-		0.000002 mg/L			0.000001 mg/L			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L	
43	2-メチルイソボルネオール	3ヶ月に1回	-		0.000001 mg/L			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	-		1.9 mg/L			1.0 mg/L			0.6 mg/L			0.6 mg/L	
47	pH値	3ヶ月に1回	-		7.7			8.1			7.8			8.3	
48	味	-	-												
49	臭気	3ヶ月に1回	-		微藻臭			土臭			弱土臭			異常なし	
50	色度	3ヶ月に1回	-		15 度			6 度			4 度			2 度	
51	濁度	3ヶ月に1回	-		6.6 度			1.3 度			1.5 度			0.6 度	
	水温	-	-	13.8℃	17.2℃	20.6℃	26.6℃	29.5℃	22.3℃	17.2℃	15.3℃	5.9℃	4.6℃	2.1℃	8.2℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.9	H29.6.7	H29.7.5	H29.8.1	H29.9.14	H29.10.18	H29.11.1	H29.12.20	H30.1.15	H30.2.5	H30.3.12
1	大腸菌	毎月	-	790 MPN/100ml	1300 MPN/100ml	350 MPN/100ml	330 MPN/100ml	23 MPN/100ml	1300 MPN/100ml	70 MPN/100ml	33 MPN/100ml	79 MPN/100ml	33 MPN/100ml	8 MPN/100ml	8 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	240 CFU/100ml	85 CFU/100ml	36 CFU/100ml	42 CFU/100ml	29 CFU/100ml	84 CFU/100ml	37 CFU/100ml	16 CFU/100ml	14 CFU/100ml	8 CFU/100ml	13 CFU/100ml	15 CFU/100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ	