

【 目 次 】

頁		検体名	検査地点	
2頁～3頁	……	有田川浄水場有田川原水	有田川	1号堰付近
4頁～5頁	……	有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場(有田町)	付近
6頁～7頁	……	大川浄水場井手口川ダム原水・松浦川原水	大川浄水場	原水着水井
8頁～ 9頁	……	波 多 津 浄 水 場 原 水	波多津浄水場	原水着水井
10頁～ 11頁	……	木 場 浄 水 場 原 水	木場浄水場	原水着水井
12頁～ 13頁	……	峰 浄 水 場 原 水	峰浄水場	原水着水井
14頁～ 15頁	……	上 大 久 保 浄 水 場 原 水	上大久保浄水場	原水着水井
16頁～17頁	……	滝 川 内 浄 水 場 原 水	滝川内浄水場	原水着水井
18頁～19頁	……	川 内 野 浄 水 場 原 水	川内野浄水場	原水着水井
20頁～21頁	……	浦 ノ 崎 浄 水 場 原 水	浦ノ崎浄水場	原水着水井

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		1200/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未満	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.9 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満	
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
21	塩素酸	-	-			
22	クロロ酢酸	-	-			
23	クロロホルム	-	-			
24	ジクロロ酢酸	-	-			
25	ジブロモクロロメタン	-	-			
26	臭素酸	-	-			
27	総トリハロメタン	-	-			
28	トリクロロ酢酸	-	-			
29	ブロモジクロロメタン	-	-			
30	ブロモホルム	-	-			

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2
31	ホルムアルデヒド	-	-			
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.27 mg/L	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.20 mg/L	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		6.9 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.010 mg/L	
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		8.6 mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		32 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		84 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L
43	2-メチルインボルネオール	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	-		1.5 mg/L	
47	pH値	3ヶ月に1回	-		7.3	
48	味	-	-			
49	臭気	3ヶ月に1回	-		異常なし	
50	色度	3ヶ月に1回	-		8.5 度	
51	濁度	3ヶ月に1回	-		4.4 度	
	水温	-	-	15.1℃	17.0℃	21.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2
1	大腸菌	毎月	-	100 MPN/100ml	110 MPN/100ml	8 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	28 /100ml	25 /100ml	31 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0 個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0 個/10ℓ

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2
1	一般細菌	年に1回	-			
2	大腸菌	年に1回	-			
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-			
4	水銀及びその化合物	年に1回	-			
5	セレン及びその化合物	年に1回	-			
6	鉛及びその化合物	年に1回	-			
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-			
8	六価クロム化合物	年に1回	-			
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-			
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	年に1回	-			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-			
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-			
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-			
14	四塩化炭素	年に1回	-			
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-			
16	1,2-ジクロロエチレン、1,1,2,2-テトラクロロエチレン、1,1,1,2-テトラクロロエチレン	年に1回	-			
17	ジクロロメタン	年に1回	-			
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-			
19	トリクロロエチレン	年に1回	-			
20	ベンゼン	年に1回	-			
21	塩素酸	-	-			
22	クロロ酢酸	-	-			
23	クロロホルム	-	-			
24	ジクロロ酢酸	-	-			
25	ジブロモクロロメタン	-	-			
26	臭素酸	-	-			
27	総トリハロメタン	-	-			
28	トリクロロ酢酸	-	-			

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2
29	ブロモジクロロメタン	-	-			
30	ブロモホルム	-	-			
31	ホルムアルデヒド	-	-			
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-			
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-			
34	鉄及びその化合物	年に1回	-			
35	銅及びその化合物	年に1回	-			
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-			
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-			
38	塩化物イオン	年に1回	-			
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-			
40	蒸発残留物	年に1回	-			
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-			
42	ジオクシン	年に1回	-			
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-			
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-			
45	フェノール類	年に1回	-			
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-			
47	pH値	年に1回	-			
48	味	-	-			
49	臭気	年に1回	-			
50	色度	年に1回	-			
51	濁度	年に1回	-			
	水温	-	-	9.4℃	15.4℃	17.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2
1	大腸菌	毎月	-	3 MPN/100ml	250 MPN/100ml	110 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	6 /100ml	60 /100ml	4 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0 個/100	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0 個/100	

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-			140/ml
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-			陽性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-			0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.004mg/L未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.6 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.02 mg/L
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-			0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満
21	塩素酸	-	-			
22	クロロ酢酸	-	-			
23	クロロホルム	-	-			
24	ジクロロ酢酸	-	-			
25	ジブロモクロロメタン	-	-			
26	臭素酸	-	-			
27	総トリハロメタン	-	-			
28	トリクロロ酢酸	-	-			

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2
29	プロモジクロロメタン	-	-			
30	プロモホルム	-	-			
31	ホルムアルデヒド	-	-			
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.18 mg/L
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.15 mg/L
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.01mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			9.2 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.015 mg/L
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-			7.9 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-			32 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-			81 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-			0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000005 mg/L	0.000001 mg/L未満
43	2-メチルインボルネオール	毎月	-	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-			0.0005mg/L未満
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-			1.2 mg/L
47	pH値	3ヶ月に1回	-			7.2
48	味	-	-			
49	臭気	3ヶ月に1回	-			異常なし
50	色度	3ヶ月に1回	-			6.8 度
51	濁度	3ヶ月に1回	-			3.6 度
	水温	-	-	13.3℃	16.6℃	19.2℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2
1	大腸菌	毎月	-	5 MPN/100ml	88 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	16 /100ml	14 /100ml	7 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ		

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26
1	一般細菌	年に1回	-			
2	大腸菌	年に1回	-			
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-			
4	水銀及びその化合物	年に1回	-			
5	セレン及びその化合物	年に1回	-			
6	鉛及びその化合物	年に1回	-			
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-			
8	六価クロム化合物	年に1回	-			
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-			
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	年に1回	-			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-			
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-			
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-			
14	四塩化炭素	年に1回	-			
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-			
16	ジメチルジクロロエチレン及びトリメチルジクロロエチレン	年に1回	-			
17	ジクロロメタン	年に1回	-			
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-			
19	トリクロロエチレン	年に1回	-			
20	ベンゼン	年に1回	-			
21	塩素酸	-	-			
22	クロロ酢酸	-	-			
23	クロロホルム	-	-			
24	ジクロロ酢酸	-	-			
25	ジブロモクロロメタン	-	-			
26	臭素酸	-	-			
27	総トリハロメタン	-	-			
28	トリクロロ酢酸	-	-			
29	ブロモジクロロメタン	-	-			

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26
30	プロモホルム	-	-			
31	ホルムアルデヒド	-	-			
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-			
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-			
34	鉄及びその化合物	年に1回	-			
35	銅及びその化合物	年に1回	-			
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-			
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-			
38	塩化物イオン	年に1回	-			
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-			
40	蒸発残留物	年に1回	-			
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-			
42	ジェオスミン	年に1回	-			
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-			
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-			
45	フェノール類	年に1回	-			
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-			
47	pH値	年に1回	-			
48	味	-	-			
49	臭気	年に1回	-			
50	色度	年に1回	-			
51	濁度	年に1回	-			
	水温	-	-	17.6℃	19.6℃	21.2℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ		

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26
1	一般細菌	年に1回	-			
2	大腸菌	年に1回	-			
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-			
4	水銀及びその化合物	年に1回	-			
5	セレン及びその化合物	年に1回	-			
6	鉛及びその化合物	年に1回	-			
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-			
8	六価クロム化合物	年に1回	-			
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-			
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	年に1回	-			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-			
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-			
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-			
14	四塩化炭素	年に1回	-			
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-			
16	ジメチルジクロロエチレン及びトリメチルジクロロエチレン	年に1回	-			
17	ジクロロメタン	年に1回	-			
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-			
19	トリクロロエチレン	年に1回	-			
20	ベンゼン	年に1回	-			
21	塩素酸	-	-			
22	クロロ酢酸	-	-			
23	クロロホルム	-	-			
24	ジクロロ酢酸	-	-			
25	ジブロモクロロメタン	-	-			
26	臭素酸	-	-			
27	総トリハロメタン	-	-			
28	トリクロロ酢酸	-	-			
29	ブロモジクロロメタン	-	-			

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26
30	プロモホルム	-	-			
31	ホルムアルデヒド	-	-			
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-			
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-			
34	鉄及びその化合物	年に1回	-			
35	銅及びその化合物	年に1回	-			
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-			
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-			
38	塩化物イオン	年に1回	-			
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-			
40	蒸発残留物	年に1回	-			
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-			
42	ジェオスミン	年に1回	-			
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-			
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-			
45	フェノール類	年に1回	-			
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-			
47	pH値	年に1回	-			
48	味	-	-			
49	臭気	年に1回	-			
50	色度	年に1回	-			
51	濁度	年に1回	-			
	水温	-	-	16.5℃	18.5℃	20.6℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	5 MPN/100ml	5 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ		

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.21	R7.6.25
1	一般細菌	年に1回	-			
2	大腸菌	年に1回	-			
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-			
4	水銀及びその化合物	年に1回	-			
5	セレン及びその化合物	年に1回	-			
6	鉛及びその化合物	年に1回	-			
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-			
8	六価クロム化合物	年に1回	-			
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-			
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	年に1回	-			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-			
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-			
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-			
14	四塩化炭素	年に1回	-			
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-			
16	ジスニルジクロロエチレン及びジニルジクロロエチレン	年に1回	-			
17	ジクロロメタン	年に1回	-			
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-			
19	トリクロロエチレン	年に1回	-			
20	ベンゼン	年に1回	-			
21	塩素酸	-	-			
22	クロロ酢酸	-	-			
23	クロロホルム	-	-			
24	ジクロロ酢酸	-	-			
25	ジブロモクロロメタン	-	-			
26	臭素酸	-	-			
27	総トリハロメタン	-	-			
28	トリクロロ酢酸	-	-			
29	ブロモジクロロメタン	-	-			

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.21	R7.6.25
30	プロモホルム	-	-			
31	ホルムアルデヒド	-	-			
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-			
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-			
34	鉄及びその化合物	年に1回	-			
35	銅及びその化合物	年に1回	-			
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-			
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-			
38	塩化物イオン	年に1回	-			
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-			
40	蒸発残留物	年に1回	-			
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-			
42	ジェオスミン	年に1回	-			
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-			
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-			
45	フェノール類	年に1回	-			
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-			
47	pH値	年に1回	-			
48	味	-	-			
49	臭気	年に1回	-			
50	色度	年に1回	-			
51	濁度	年に1回	-			
	水温	-	-	15.0℃	16.6℃	17.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.21	R7.6.25
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	64 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	2 /100ml	2 /100ml	6 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ		

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12	R7.6.25
1	一般細菌	年に1回	-			
2	大腸菌	年に1回	-			
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-			
4	水銀及びその化合物	年に1回	-			
5	セレン及びその化合物	年に1回	-			
6	鉛及びその化合物	年に1回	-			
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-			
8	六価クロム化合物	年に1回	-			
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-			
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-			
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-			
14	四塩化炭素	年に1回	-			
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-			
16	ジ(1,1,1-トリクロロエチル)エーテル ジ(1,1,2-トリクロロエチル)エーテル ジ(1,1,2,2-テトラクロロエチル)エーテル	年に1回	-			
17	ジクロロメタン	年に1回	-			
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-			
19	トリクロロエチレン	年に1回	-			
20	ベンゼン	年に1回	-			
21	塩素酸	-	-			
22	クロロ酢酸	-	-			
23	クロロホルム	-	-			
24	ジクロロ酢酸	-	-			
25	ジブromクロロメタン	-	-			
26	臭素酸	-	-			
27	総トリハロメタン	-	-			
28	トリクロロ酢酸	-	-			
29	ブromジクロロメタン	-	-			

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12	R7.6.25
30	プロモホルム	-	-			
31	ホルムアルデヒド	-	-			
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-			
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-			
34	鉄及びその化合物	年に1回	-			
35	銅及びその化合物	年に1回	-			
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-			
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-			
38	塩化物イオン	年に1回	-			
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-			
40	蒸発残留物	年に1回	-			
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-			
42	ジェオスミン	年に1回	-			
43	2-メチルインソルネオール	年に1回	-			
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-			
45	フェノール類	年に1回	-			
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-			
47	pH値	年に1回	-			
48	味	-	-			
49	臭気	年に1回	-			
50	色度	年に1回	-			
51	濁度	年に1回	-			
	水温	-	-	14.7℃	13.3℃	19.6℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12	R7.6.25
1	大腸菌	毎月	-	8 MPN/100ml	2 MPN/100ml	23MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	6 /100ml	6 /100ml	92 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ	

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2
1	一般細菌	年に1回	-			
2	大腸菌	年に1回	-			
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-			
4	水銀及びその化合物	年に1回	-			
5	セレン及びその化合物	年に1回	-			
6	鉛及びその化合物	年に1回	-			
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-			
8	六価クロム化合物	年に1回	-			
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-			
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	年に1回	-			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-			
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-			
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-			
14	四塩化炭素	年に1回	-			
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-			
16	ジメチルジクロロエチレン及びトリメチルジクロロエチレン	年に1回	-			
17	ジクロロメタン	年に1回	-			
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-			
19	トリクロロエチレン	年に1回	-			
20	ベンゼン	年に1回	-			
21	塩素酸	-	-			
22	クロロ酢酸	-	-			
23	クロロホルム	-	-			
24	ジクロロ酢酸	-	-			
25	ジブロモクロロメタン	-	-			
26	臭素酸	-	-			
27	総トリハロメタン	-	-			
28	トリクロロ酢酸	-	-			
29	ブロモジクロロメタン	-	-			

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2
30	プロモホルム	-	-			
31	ホルムアルデヒド	-	-			
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-			
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-			
34	鉄及びその化合物	年に1回	-			
35	銅及びその化合物	年に1回	-			
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-			
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-			
38	塩化物イオン	年に1回	-			
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-			
40	蒸発残留物	年に1回	-			
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-			
42	ジェオスミン	年に1回	-			
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-			
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-			
45	フェノール類	年に1回	-			
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-			
47	pH値	年に1回	-			
48	味	-	-			
49	臭気	年に1回	-			
50	色度	年に1回	-			
51	濁度	年に1回	-			
	水温	-	-	15.6℃	18.0℃	15.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2
1	大腸菌	毎月	-	3 MPN/100ml	39 MPN/100ml	2MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	3 /100ml	7 /100ml	5 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2
1	一般細菌	年に1回	-			
2	大腸菌	年に1回	-			
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-			
4	水銀及びその化合物	年に1回	-			
5	セレン及びその化合物	年に1回	-			
6	鉛及びその化合物	年に1回	-			
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-			
8	六価クロム化合物	年に1回	-			
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-			
10	シアン化物イオン及び塩化	年に1回	-			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態	年に1回	-			
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-			
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-			
14	四塩化炭素	年に1回	-			
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-			
17	ジクロロメタン	年に1回	-			
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-			
19	トリクロロエチレン	年に1回	-			
20	ベンゼン	年に1回	-			
21	塩素酸	-	-			
22	クロロ酢酸	-	-			
23	クロロホルム	-	-			
24	ジクロロ酢酸	-	-			
25	ジブロモクロロメタン	-	-			
26	臭素酸	-	-			
27	総トリハロメタン	-	-			
28	トリクロロ酢酸	-	-			
29	ブロモジクロロメタン	-	-			

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2
30	プロモホルム	-	-			
31	ホルムアルデヒド	-	-			
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-			
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-			
34	鉄及びその化合物	年に1回	-			
35	銅及びその化合物	年に1回	-			
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-			
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-			
38	塩化物イオン	年に1回	-			
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-			
40	蒸発残留物	年に1回	-			
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-			
42	ジェオスミン	年に1回	-			
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-			
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-			
45	フェノール類	年に1回	-			
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-			
47	pH値	年に1回	-			
48	味	-	-			
49	臭気	年に1回	-			
50	色度	年に1回	-			
51	濁度	年に1回	-			
	水温	-	-	18.3℃	20.3℃	18.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2
1	大腸菌	毎月	-	28 MPN/100ml	2 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	10 /100ml	28 /100ml	11 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12	R7.6.2
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		520/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.002 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未満	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.6 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.03mg/L	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満	
16	ジ(1,1-ジクロロエチル)エチルシラン、ジ(1,1-ジクロロエチル)シラン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満	
21	塩素酸	-	-			
22	クロロ酢酸	-	-			
23	クロロホルム	-	-			
24	ジクロロ酢酸	-	-			
25	ジブロモクロロメタン	-	-			
26	臭素酸	-	-			
27	総トリハロメタン	-	-			
28	トリクロロ酢酸	-	-			
29	ブロモジクロロメタン	-	-			

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12	R7.6.2
30	プロモホルム	-	-			
31	ホルムアルデヒド	-	-			
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.010 mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.18 mg/L	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.20 mg/L	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		6.7 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.015 mg/L	
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		8.1 mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		44 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		99 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	3ヶ月に1回	-		0.000001 mg/L	
43	2-メチルイソボルネオール	3ヶ月に1回	-		0.000001mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-		1.0 mg/L	
47	pH値	3ヶ月に1回	-		7.8	
48	味	-	-			
49	臭気	3ヶ月に1回	-		異常なし	
50	色度	3ヶ月に1回	-		10.4 度	
51	濁度	3ヶ月に1回	-		5.5 度	
	水温	-	-	17.1℃	18.0℃	17.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12	R7.6.2
1	大腸菌	毎月	-	820 MPN/100ml	56 MPN/100ml	28 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	41 /100ml	16 /100ml	14 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ	