

【 目 次 】

頁		検体名	検査地点	
2頁～3頁	……	有田川浄水場有田川原水	有田川	1号堰付近
4頁～5頁	……	有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場(有田町)	付近
6頁～7頁	……	大川浄水場井手口川ダム原水・松浦川原水	大川浄水場	原水着水井
8頁～ 9頁	……	波 多 津 浄 水 場 原 水	波多津浄水場	原水着水井
10頁～ 11頁	……	木 場 浄 水 場 原 水	木場浄水場	原水着水井
12頁～ 13頁	……	峰 浄 水 場 原 水	峰浄水場	原水着水井
14頁～ 15頁	……	上 大 久 保 浄 水 場 原 水	上大久保浄水場	原水着水井
16頁～17頁	……	滝 川 内 浄 水 場 原 水	滝川内浄水場	原水着水井
18頁～19頁	……	川 内 野 浄 水 場 原 水	川内野浄水場	原水着水井
20頁～21頁	……	浦 ノ 崎 浄 水 場 原 水	浦ノ崎浄水場	原水着水井

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		1200/ml		
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性		
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未満		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.9 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
21	塩素酸	-	-				
22	クロロ酢酸	-	-				
23	クロロホルム	-	-				
24	ジクロロ酢酸	-	-				
25	ジブロモクロロメタン	-	-				
26	臭素酸	-	-				
27	総トリハロメタン	-	-				
28	トリクロロ酢酸	-	-				
29	ブロモジクロロメタン	-	-				
30	ブロモホルム	-	-				

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7
31	ホルムアルデヒド	-	-				
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.27 mg/L		
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.20 mg/L		
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		6.9 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.010 mg/L		
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		8.6 mg/L		
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		32 mg/L		
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		84 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満		
42	ジェオスミン	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L
43	2-メチルインボルネオール	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	-		1.5 mg/L		
47	pH値	3ヶ月に1回	-		7.3		
48	味	-	-				
49	臭気	3ヶ月に1回	-		異常なし		
50	色度	3ヶ月に1回	-		8.5 度		
51	濁度	3ヶ月に1回	-		4.4 度		
	水温	-	-	15.1℃	17.0℃	21.4℃	31.2℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7
1	大腸菌	毎月	-	100 MPN/100ml	110 MPN/100ml	8 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	28 /100ml	25 /100ml	31 /100ml	14 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0 個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0 個/10ℓ	

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7
1	一般細菌	年に1回	-				
2	大腸菌	年に1回	-				
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				
8	六価クロム化合物	年に1回	-				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				
14	四塩化炭素	年に1回	-				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				
16	1,1,1-トリクロロエチレン 及び 1,1,2-トリクロロエチレン	年に1回	-				
17	ジクロロメタン	年に1回	-				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				
20	ベンゼン	年に1回	-				
21	塩素酸	-	-				
22	クロロ酢酸	-	-				
23	クロロホルム	-	-				
24	ジクロロ酢酸	-	-				
25	ジブロモクロロメタン	-	-				
26	臭素酸	-	-				
27	総トリハロメタン	-	-				
28	トリクロロ酢酸	-	-				

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7
29	ブロモジクロロメタン	-	-				
30	ブロモホルム	-	-				
31	ホルムアルデヒド	-	-				
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				
35	銅及びその化合物	年に1回	-				
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				
38	塩化物イオン	年に1回	-				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				
40	蒸発残留物	年に1回	-				
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				
42	ジオクシン	年に1回	-				
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				
45	フェノール類	年に1回	-				
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				
47	pH値	年に1回	-				
48	味	-	-				
49	臭気	年に1回	-				
50	色度	年に1回	-				
51	濁度	年に1回	-				
	水温	-	-	9.4℃	15.4℃	17.4℃	21.6℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7
1	大腸菌	毎月	-	3 MPN/100ml	250 MPN/100ml	110 MPN/100ml	5 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	6 /100ml	60 /100ml	4 /100ml	12 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0 個/100		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0 個/100		

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-			140/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-			陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.6 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.02 mg/L	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満	
16	1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、1,1,1,2-テトラクロロエタン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	-	-				
22	クロロ酢酸	-	-				
23	クロロホルム	-	-				
24	ジクロロ酢酸	-	-				
25	ジブロモクロロメタン	-	-				
26	臭素酸	-	-				
27	総トリハロメタン	-	-				
28	トリクロロ酢酸	-	-				

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7
29	プロモジクロロメタン	-	-				
30	プロモホルム	-	-				
31	ホルムアルデヒド	-	-				
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.18 mg/L	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.15 mg/L	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			9.2 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.015 mg/L	
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-			7.9 mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-			32 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-			81 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-			0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000005 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000005 mg/L
43	2-メチルインボルネオール	毎月	-	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000003 mg/L
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-			0.0005mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-			1.2 mg/L	
47	pH値	3ヶ月に1回	-			7.2	
48	味	-	-				
49	臭気	3ヶ月に1回	-			異常なし	
50	色度	3ヶ月に1回	-			6.8 度	
51	濁度	3ヶ月に1回	-			3.6 度	
	水温	-	-	13.3℃	16.6℃	19.2℃	24.5℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7
1	大腸菌	毎月	-	5 MPN/100ml	88 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	16 /100ml	14 /100ml	7 /100ml	10 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ			0 個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ			0 個/10ℓ

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7
1	一般細菌	年に1回	-				4/ml
2	大腸菌	年に1回	-				陰性
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.1 mg/L未満
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.14mg/L
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.06mg/L
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満
16	ジエチルジクロロエチレン及びジブチルジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満
21	塩素酸	-	-				
22	クロロ酢酸	-	-				
23	クロロホルム	-	-				
24	ジクロロ酢酸	-	-				
25	ジブロモクロロメタン	-	-				
26	臭素酸	-	-				
27	総トリハロメタン	-	-				
28	トリクロロ酢酸	-	-				
29	ブロモジクロロメタン	-	-				

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7
30	プロモホルム	-	-				
31	ホルムアルデヒド	-	-				
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.05 mg/L
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.05 mg/L
35	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				30.8 mg/L
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.029 mg/L
38	塩化物イオン	年に1回	-				12.7 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				117 mg/L
40	蒸発残留物	年に1回	-				226 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	年に1回	-				0.000001mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満
45	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				0.3 mg/L未満
47	pH値	年に1回	-				7.7
48	味	-	-				
49	臭気	年に1回	-				異常なし
50	色度	年に1回	-				0.5度未満
51	濁度	年に1回	-				0.1度未満
	水温	-	-	17.6℃	19.6℃	21.2℃	21.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7
1	一般細菌	年に1回	-				31/ml
2	大腸菌	年に1回	-				陰性
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				6.5mg/L
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満
16	ジシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満
21	塩素酸	-	-				
22	クロロ酢酸	-	-				
23	クロロホルム	-	-				
24	ジクロロ酢酸	-	-				
25	ジブロモクロロメタン	-	-				
26	臭素酸	-	-				
27	総トリハロメタン	-	-				
28	トリクロロ酢酸	-	-				
29	ブロモジクロロメタン	-	-				

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7
30	プロモホルム	-	-				
31	ホルムアルデヒド	-	-				
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.03mg/L未満
35	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				11.2 mg/L
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満
38	塩化物イオン	年に1回	-				12.1 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				89 mg/L
40	蒸発残留物	年に1回	-				180 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	年に1回	-				0.000001mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満
45	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				0.3 mg/L未満
47	pH値	年に1回	-				6.8
48	味	-	-				
49	臭気	年に1回	-				異常なし
50	色度	年に1回	-				0.5度未満
51	濁度	年に1回	-				0.1度未満
	水温	-	-	16.5℃	18.5℃	20.6℃	21.9℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	5 MPN/100ml	5 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.21	R7.6.25	R7.7.7
1	一般細菌	年に1回	-				9/ml
2	大腸菌	年に1回	-				陽性
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.3mg/L
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満
16	ジシクロヘキシルジエチレンジカルコハルゲンジシクロヘキシルジエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満
21	塩素酸	-	-				
22	クロロ酢酸	-	-				
23	クロロホルム	-	-				
24	ジクロロ酢酸	-	-				
25	ジブロモクロロメタン	-	-				
26	臭素酸	-	-				
27	総トリハロメタン	-	-				
28	トリクロロ酢酸	-	-				
29	ブロモジクロロメタン	-	-				

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.21	R7.6.25	R7.7.7
30	プロモホルム	-	-				
31	ホルムアルデヒド	-	-				
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.025mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.03mg/L未満
35	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				5.6 mg/L
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満
38	塩化物イオン	年に1回	-				6.4 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				44 mg/L
40	蒸発残留物	年に1回	-				76 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	年に1回	-				0.000001mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満
45	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				0.3 mg/L未満
47	pH値	年に1回	-				7.2
48	味	-	-				
49	臭気	年に1回	-				異常なし
50	色度	年に1回	-				0.5度未満
51	濁度	年に1回	-				0.1度未満
	水温	-	-	15.0℃	16.6℃	17.1℃	16.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.21	R7.6.25	R7.7.7
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	64 MPN/100ml	5 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	2 /100ml	2 /100ml	6 /100ml	2 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12	R7.6.25	R7.7.23
1	一般細菌	年に1回	-				
2	大腸菌	年に1回	-				
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				
8	六価クロム化合物	年に1回	-				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				
14	四塩化炭素	年に1回	-				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				
16	ジ(1,1,1-トリクロロエチレン)及び(1,1,2-トリクロロエチレン)	年に1回	-				
17	ジクロロメタン	年に1回	-				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				
20	ベンゼン	年に1回	-				
21	塩素酸	-	-				
22	クロロ酢酸	-	-				
23	クロロホルム	-	-				
24	ジクロロ酢酸	-	-				
25	ジブロモクロロメタン	-	-				
26	臭素酸	-	-				
27	総トリハロメタン	-	-				
28	トリクロロ酢酸	-	-				
29	ブロモジクロロメタン	-	-				

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12	R7.6.25	R7.7.23
30	プロモホルム	-	-				
31	ホルムアルデヒド	-	-				
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				
35	銅及びその化合物	年に1回	-				
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				
38	塩化物イオン	年に1回	-				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				
40	蒸発残留物	年に1回	-				
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				
42	ジェオスミン	年に1回	-				
43	2-メチルインソルネオール	年に1回	-				
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				
45	フェノール類	年に1回	-				
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				
47	pH値	年に1回	-				
48	味	-	-				
49	臭気	年に1回	-				
50	色度	年に1回	-				
51	濁度	年に1回	-				
	水温	-	-	14.7℃	13.3℃	19.6℃	18.6℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12	R7.6.25	R7.7.23
1	大腸菌	毎月	-	8 MPN/100ml	2 MPN/100ml	23MPN/100ml	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	6 /100ml	6 /100ml	92 /100ml	6 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ		

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23
1	一般細菌	年に1回	-				
2	大腸菌	年に1回	-				
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				
8	六価クロム化合物	年に1回	-				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	年に1回	-				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				
14	四塩化炭素	年に1回	-				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				
16	ジスニルジクロロエチレン及びジクロロエチレン	年に1回	-				
17	ジクロロメタン	年に1回	-				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				
20	ベンゼン	年に1回	-				
21	塩素酸	-	-				
22	クロロ酢酸	-	-				
23	クロロホルム	-	-				
24	ジクロロ酢酸	-	-				
25	ジブロモクロロメタン	-	-				
26	臭素酸	-	-				
27	総トリハロメタン	-	-				
28	トリクロロ酢酸	-	-				
29	ブロモジクロロメタン	-	-				

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23
30	プロモホルム	-	-				
31	ホルムアルデヒド	-	-				
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				
35	銅及びその化合物	年に1回	-				
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				
38	塩化物イオン	年に1回	-				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				
40	蒸発残留物	年に1回	-				
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				
42	ジェオスミン	年に1回	-				
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				
45	フェノール類	年に1回	-				
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				
47	pH値	年に1回	-				
48	味	-	-				
49	臭気	年に1回	-				
50	色度	年に1回	-				
51	濁度	年に1回	-				
	水温	-	-	15.6℃	18.0℃	15.1℃	22.6℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23
1	大腸菌	毎月	-	3 MPN/100ml	39 MPN/100ml	2MPN/100ml	4 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	3 /100ml	7 /100ml	5 /100ml	4 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ	

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23
1	一般細菌	年に1回	-				
2	大腸菌	年に1回	-				
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				
8	六価クロム化合物	年に1回	-				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				
10	シアン化物イオン及び塩化	年に1回	-				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態	年に1回	-				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				
14	四塩化炭素	年に1回	-				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				
17	ジクロロメタン	年に1回	-				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				
20	ベンゼン	年に1回	-				
21	塩素酸	-	-				
22	クロロ酢酸	-	-				
23	クロロホルム	-	-				
24	ジクロロ酢酸	-	-				
25	ジブロモクロロメタン	-	-				
26	臭素酸	-	-				
27	総トリハロメタン	-	-				
28	トリクロロ酢酸	-	-				
29	ブロモジクロロメタン	-	-				

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23
30	プロモホルム	-	-				
31	ホルムアルデヒド	-	-				
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				
35	銅及びその化合物	年に1回	-				
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				
38	塩化物イオン	年に1回	-				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				
40	蒸発残留物	年に1回	-				
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				
42	ジェオスミン	年に1回	-				
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				
45	フェノール類	年に1回	-				
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				
47	pH値	年に1回	-				
48	味	-	-				
49	臭気	年に1回	-				
50	色度	年に1回	-				
51	濁度	年に1回	-				
	水温	-	-	18.3℃	20.3℃	18.7℃	23.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23
1	大腸菌	毎月	-	28 MPN/100ml	2 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	10 /100ml	28 /100ml	11 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ	
4	ジアアルジア	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ	

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.24
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		520/ml		
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性		
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.002 mg/L		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未満		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.6 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.03mg/L		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
16	ジシクロヘキシルジエチレン及びシクロヘキシルジエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
21	塩素酸	-	-				
22	クロロ酢酸	-	-				
23	クロロホルム	-	-				
24	ジクロロ酢酸	-	-				
25	ジブロモクロロメタン	-	-				
26	臭素酸	-	-				
27	総トリハロメタン	-	-				
28	トリクロロ酢酸	-	-				
29	ブロモジクロロメタン	-	-				

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.24
30	プロモホルム	-	-				
31	ホルムアルデヒド	-	-				
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.010 mg/L		
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.18 mg/L		
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.20 mg/L		
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		6.7 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.015 mg/L		
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		8.1 mg/L		
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		44 mg/L		
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		99 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満		
42	ジェオスミン	3ヶ月に1回	-		0.000001 mg/L		
43	2-メチルイソボルネオール	3ヶ月に1回	-		0.000001mg/L未満		
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-		1.0 mg/L		
47	pH値	3ヶ月に1回	-		7.8		
48	味	-	-				
49	臭気	3ヶ月に1回	-		異常なし		
50	色度	3ヶ月に1回	-		10.4 度		
51	濁度	3ヶ月に1回	-		5.5 度		
	水温	-	-	17.1℃	18.0℃	17.8℃	27.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.24
1	大腸菌	毎月	-	820 MPN/100ml	56 MPN/100ml	28 MPN/100ml	26 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	41 /100ml	16 /100ml	14 /100ml	20 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ		