

【 目 次 】

頁		検体名	検査地点
2頁～3頁	……	有田川浄水場有田川原水	有田川 1号堰付近
4頁～5頁	……	有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場(有田町) 付近
6頁～7頁	……	大川浄水場井手口川ダム原水・松浦川原水	大川浄水場 原水着水井
8頁～ 9頁	……	波 多 津 浄 水 場 原 水	波多津浄水場 原水着水井
10頁～ 11頁	……	木 場 浄 水 場 原 水	木場浄水場 原水着水井
12頁～ 13頁	……	峰 浄 水 場 原 水	峰浄水場 原水着水井
14頁～ 15頁	……	上 大 久 保 浄 水 場 原 水	上大久保浄水場 原水着水井
16頁～17頁	……	滝 川 内 浄 水 場 原 水	滝川内浄水場 原水着水井
18頁～19頁	……	川 内 野 浄 水 場 原 水	川内野浄水場 原水着水井
20頁～21頁	……	浦 ノ 崎 浄 水 場 原 水	浦ノ崎浄水場 原水着水井

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		180/ml		
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性		
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.008mg/L		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.7 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 反式-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	-		0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
22	塩素酸	-	-				
23	クロロ酢酸	-	-				
24	クロロホルム	-	-				
25	ジクロロ酢酸	-	-				
26	ジブロモクロロメタン	-	-				
27	臭素酸	-	-				
28	総トリハロメタン	-	-				
29	トリクロロ酢酸	-	-				
30	ブロモジクロロメタン	-	-				

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6
31	プロモホルム	-	-				
32	ホルムアルデヒド	-	-				
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.11 mg/L		
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.24 mg/L		
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		12.5 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.037 mg/L		
39	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		17.6 mg/L		
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		39 mg/L		
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		101 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満		
43	ジェオスミン	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000003 mg/L	0.000003 mg/L	0.000002 mg/L
44	2-メチルイソボルネオール	毎月	-	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
46	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-		1.5 mg/L		
48	pH値	3ヶ月に1回	-		7.8		
49	味	-	-				
50	臭気	3ヶ月に1回	-		微藻臭		
51	色度	3ヶ月に1回	-		8.2 度		
52	濁度	3ヶ月に1回	-		4.2 度		
	水温	-	-	16.6℃	21.6℃	26.6℃	21.9℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6
1	大腸菌	毎月	-	69 MPN/100ml	5 MPN/100ml	6 MPN/100ml	330 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	7 /100ml	16 /100ml	8 /100ml	14 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0 個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0 個/10ℓ	

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6
1	一般細菌	年に1回	-				
2	大腸菌	年に1回	-				
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				
8	六価クロム化合物	年に1回	-				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				
14	四塩化炭素	年に1回	-				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				
16	ジメチルジクロロエチレン及びトリメチルジクロロエチレン	年に1回	-				
17	ジクロロメタン	年に1回	-				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				
20	PFOS及びPFOA	年に1回	-				
21	ベンゼン	年に1回	-				
22	塩素酸	-	-				
23	クロロ酢酸	-	-				
24	クロロホルム	-	-				
25	ジクロロ酢酸	-	-				
26	ジブロモクロロメタン	-	-				
27	臭素酸	-	-				
28	総トリハロメタン	-	-				
29	トリクロロ酢酸	-	-				

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6
30	ブロモジクロロメタン	-	-				
31	ブロモホルム	-	-				
32	ホルムアルデヒド	-	-				
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				
35	鉄及びその化合物	年に1回	-				
36	銅及びその化合物	年に1回	-				
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				
38	マンガン及びその化合物	年に1回	-				
39	塩化物イオン	年に1回	-				
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				
41	蒸発残留物	年に1回	-				
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				
43	ジェオスミン	年に1回	-				
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				
45	非イオン界面活性剤	年に1回	-				
46	フェノール類	年に1回	-				
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				
48	pH値	年に1回	-				
49	味	-	-				
50	臭気	年に1回	-				
51	色度	年に1回	-				
52	濁度	年に1回	-				
	水温	-	-	14.4℃	17.1℃	17.5℃	20.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6
1	大腸菌	毎月	-	12 MPN/100ml	3 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	110 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	2 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	30 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0 個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0 個/10ℓ		

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-			530/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-			陰性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.5 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.03 mg/L	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満	
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	-			0.000005 mg/L未満	
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満	
22	塩素酸	-	-				
23	クロロ酢酸	-	-				
24	クロロホルム	-	-				
25	ジクロロ酢酸	-	-				
26	ジブロモクロロメタン	-	-				
27	臭素酸	-	-				
28	総トリハロメタン	-	-				
29	トリクロロ酢酸	-	-				

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6
30	プロモジクロロメタン	-	-				
31	プロモホルム	-	-				
32	ホルムアルデヒド	-	-				
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満	
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.05 mg/L	
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.10 mg/L	
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.01mg/L未満	
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			8.4 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.021 mg/L	
39	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-			8.0 mg/L	
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-			37 mg/L	
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-			83 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-			0.02mg/L未満	
43	ジェオスミン	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	毎月	-	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満	
46	フェノール類	3ヶ月に1回	-			0.0005mg/L未満	
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	-			1.6 mg/L	
48	pH値	3ヶ月に1回	-			7.0	
49	味	-	-				
50	臭気	3ヶ月に1回	-			異常なし	
51	色度	3ヶ月に1回	-			6.0 度	
52	濁度	3ヶ月に1回	-			5.7 度	
	水温	-	-	16.0℃	20.0℃	22.3℃	22.2℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml	1 MPN/100ml	1 MPN/100ml	66 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	200 /100ml	11 /100ml	8 /100ml	190 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ			0 個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ			0 個/10ℓ

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6
1	一般細菌	年に1回	-				1/ml
2	大腸菌	年に1回	-				陰性
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.1 mg/L未満
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.14mg/L
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.06mg/L
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満
16	ジ-1,1-ジクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	年に1回	-				0.000005 mg/L未満
21	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満
22	塩素酸	-	-				
23	クロロ酢酸	-	-				
24	クロロホルム	-	-				
25	ジクロロ酢酸	-	-				
26	ジブロモクロロメタン	-	-				
27	臭素酸	-	-				
28	総トリハロメタン	-	-				
29	トリクロロ酢酸	-	-				

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6
30	プロモジクロロメタン	-	-				
31	プロモホルム	-	-				
32	ホルムアルデヒド	-	-				
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.12 mg/L
35	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.22 mg/L
36	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				32.2 mg/L
38	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.036 mg/L
39	塩化物イオン	年に1回	-				13.1 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				119 mg/L
41	蒸発残留物	年に1回	-				223 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満
43	ジェオスミン	年に1回	-				0.000001mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.000001mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満
46	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満
47	有機物(全有機炭素〔TOC〕の量)	年に1回	-				0.3 mg/L未満
48	pH値	年に1回	-				7.7
49	味	-	-				
50	臭気	年に1回	-				異常なし
51	色度	年に1回	-				1.0 度
52	濁度	年に1回	-				0.5 度
	水温	-	-	18.3℃	20.6℃	20.7℃	19.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

№	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6
1	一般細菌	年に1回	-				2600/ml
2	大腸菌	年に1回	-				陽性
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				6.0mg/L
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満
16	1,4-1,2-ジクロロベンチン、1,2-ジクロロベンチン、1,2-ジクロロベンチン	年に1回	-				0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	年に1回	-				0.000005 mg/L未満
21	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満
22	塩素酸	-	-				
23	クロロ酢酸	-	-				
24	クロロホルム	-	-				
25	ジクロロ酢酸	-	-				
26	ジブロモクロロメタン	-	-				
27	臭素酸	-	-				
28	総トリハロメタン	-	-				
29	トリクロロ酢酸	-	-				

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6
30	ブロモジクロロメタン	-	-				
31	ブロモホルム	-	-				
32	ホルムアルデヒド	-	-				
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.09mg/L
35	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.04mg/L
36	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				10.4 mg/L
38	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満
39	塩化物イオン	年に1回	-				11.9 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				85 mg/L
41	蒸発残留物	年に1回	-				175 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満
43	ジェオスミン	年に1回	-				0.000001mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.000001mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満
46	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				0.3 mg/L未満
48	pH値	年に1回	-				6.7
49	味	-	-				
50	臭気	年に1回	-				異常なし
51	色度	年に1回	-				1.5 度
52	濁度	年に1回	-				0.2 度
	水温	-	-	17.7℃	20.1℃	20.2℃	20.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	8 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.6
1	一般細菌	年に1回	-				110/ml
2	大腸菌	年に1回	-				陽性
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満
16	ジ-1,1-ジクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	年に1回	-				0.000005 mg/L未満
21	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満
22	塩素酸	-	-				
23	クロロ酢酸	-	-				
24	クロロホルム	-	-				
25	ジクロロ酢酸	-	-				
26	ジブロモクロロメタン	-	-				
27	臭素酸	-	-				
28	総トリハロメタン	-	-				
29	トリクロロ酢酸	-	-				

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.6
30	プロモジクロロメタン	-	-				
31	プロモホルム	-	-				
32	ホルムアルデヒド	-	-				
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.049mg/L
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.23mg/L
35	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.12mg/L
36	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				5.7 mg/L
38	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満
39	塩化物イオン	年に1回	-				6.0 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				46 mg/L
41	蒸発残留物	年に1回	-				85 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満
43	ジェオスミン	年に1回	-				0.000001mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.000001mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満
46	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	年に1回	-				0.3 mg/L未満
48	pH値	年に1回	-				7.3
49	味	-	-				
50	臭気	年に1回	-				異常なし
51	色度	年に1回	-				3.1 度
52	濁度	年に1回	-				0.5 度
	水温	-	-	15.4℃	16.6℃	16.6℃	16.6℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.6
1	大腸菌	毎月	-	16 MPN/100ml	41 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	24 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.11	R8.6.17	R8.7.22
1	一般細菌	年に1回	-				
2	大腸菌	年に1回	-				
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				
8	六価クロム化合物	年に1回	-				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				
14	四塩化炭素	年に1回	-				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				
16	ビス(4-ジブチルフェニル)エーテルビス(4-ジブチルフェニル)	年に1回	-				
17	ジクロロメタン	年に1回	-				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				
20	PFOS及びPFOA	年に1回	-				
21	ベンゼン	年に1回	-				
22	塩素酸	-	-				
23	クロロ酢酸	-	-				
24	クロロホルム	-	-				
25	ジクロロ酢酸	-	-				
26	ジブromクロロメタン	-	-				
27	臭素酸	-	-				
28	総トリハロメタン	-	-				
29	トリクロロ酢酸	-	-				

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.11	R8.6.17	R8.7.22
30	プロモジクロロメタン	-	-				
31	プロモホルム	-	-				
32	ホルムアルデヒド	-	-				
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				
35	鉄及びその化合物	年に1回	-				
36	銅及びその化合物	年に1回	-				
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				
38	マンガン及びその化合物	年に1回	-				
39	塩化物イオン	年に1回	-				
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				
41	蒸発残留物	年に1回	-				
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				
43	ジェオスミン	年に1回	-				
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				
45	非イオン界面活性剤	年に1回	-				
46	フェノール類	年に1回	-				
47	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-				
48	pH値	年に1回	-				
49	味	-	-				
50	臭気	年に1回	-				
51	色度	年に1回	-				
52	濁度	年に1回	-				
	水温	-	-	14.2℃	14.1℃	19.3℃	18.6℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.11	R8.6.17	R8.7.22
1	大腸菌	毎月	-	20 MPN/100ml	17 MPN/100ml	8MPN/100ml	22 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	2 /100ml	2 /100ml	4 /100ml	2 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ		

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22
1	一般細菌	年に1回	-				
2	大腸菌	年に1回	-				
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				
8	六価クロム化合物	年に1回	-				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				
14	四塩化炭素	年に1回	-				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				
16	2,3,5-トリクロロベンゾ酸及び2,3,5-トリクロロベンゾ酸塩	年に1回	-				
17	ジクロロメタン	年に1回	-				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				
20	PFOS及びPFOA	年に1回	-				
21	ベンゼン	年に1回	-				
22	塩素酸	-	-				
23	クロロ酢酸	-	-				
24	クロロホルム	-	-				
25	ジクロロ酢酸	-	-				
26	ジブロモクロロメタン	-	-				
27	臭素酸	-	-				
28	総トリハロメタン	-	-				
29	トリクロロ酢酸	-	-				

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22
30	プロモジクロロメタン	-	-				
31	プロモホルム	-	-				
32	ホルムアルデヒド	-	-				
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				
35	鉄及びその化合物	年に1回	-				
36	銅及びその化合物	年に1回	-				
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				
38	マンガン及びその化合物	年に1回	-				
39	塩化物イオン	年に1回	-				
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				
41	蒸発残留物	年に1回	-				
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				
43	ジェオスミン	年に1回	-				
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				
45	非イオン界面活性剤	年に1回	-				
46	フェノール類	年に1回	-				
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	年に1回	-				
48	pH値	年に1回	-				
49	味	-	-				
50	臭気	年に1回	-				
51	色度	年に1回	-				
52	濁度	年に1回	-				
	水温	-	-	13.8℃	18.5℃	16.8℃	22.2℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22
1	大腸菌	毎月	-	8 MPN/100ml	300 MPN/100ml	30MPN/100ml	12 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	4 /100ml	19 /100ml	9 /100ml	5 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ	

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22
1	一般細菌	年に1回	-				
2	大腸菌	年に1回	-				
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				
8	六価クロム化合物	年に1回	-				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				
10	シアン化物イオン及び塩化	年に1回	-				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態	年に1回	-				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				
14	四塩化炭素	年に1回	-				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				
17	ジクロロメタン	年に1回	-				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				
20	PFOS及びPFOA	年に1回	-				
21	ベンゼン	年に1回	-				
22	塩素酸	-	-				
23	クロロ酢酸	-	-				
24	クロロホルム	-	-				
25	ジクロロ酢酸	-	-				
26	ジブロモクロロメタン	-	-				
27	臭素酸	-	-				
28	総トリハロメタン	-	-				
29	トリクロロ酢酸	-	-				

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22
30	プロモジクロロメタン	-	-				
31	プロモホルム	-	-				
32	ホルムアルデヒド	-	-				
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				
35	鉄及びその化合物	年に1回	-				
36	銅及びその化合物	年に1回	-				
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				
38	マンガン及びその化合物	年に1回	-				
39	塩化物イオン	年に1回	-				
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				
41	蒸発残留物	年に1回	-				
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				
43	ジェオスミン	年に1回	-				
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				
45	非イオン界面活性剤	年に1回	-				
46	フェノール類	年に1回	-				
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	年に1回	-				
48	pH値	年に1回	-				
49	味	-	-				
50	臭気	年に1回	-				
51	色度	年に1回	-				
52	濁度	年に1回	-				
	水温	-	-	18.3℃	21.4℃	20.6℃	23.6℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22
1	大腸菌	毎月	-	5 MPN/100ml	32 MPN/100ml	1 MPN/100ml	1 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	1 /100ml	1 /100ml	2 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ	

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.23
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		220/ml		
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性		
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.6 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
16	1,1,1-トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	-		0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満		
22	塩素酸	-	-				
23	クロロ酢酸	-	-				
24	クロロホルム	-	-				
25	ジクロロ酢酸	-	-				
26	ジブロモクロロメタン	-	-				
27	臭素酸	-	-				
28	総トリハロメタン	-	-				
29	トリクロロ酢酸	-	-				

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.23
30	プロモジクロロメタン	-	-				
31	プロモホルム	-	-				
32	ホルムアルデヒド	-	-				
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.27 mg/L		
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.35 mg/L		
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		6.8 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.015 mg/L		
39	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		8.0 mg/L		
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		50 mg/L		
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		102 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満		
43	ジェオスミン	3ヶ月に1回	-		0.000001mg/L未満		
44	2-メチルイソボルネオール	3ヶ月に1回	-		0.000001mg/L未満		
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満		
46	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	-		1.0 mg/L		
48	pH値	3ヶ月に1回	-		8.0		
49	味	-	-				
50	臭気	3ヶ月に1回	-		微土臭		
51	色度	3ヶ月に1回	-		9.9 度		
52	濁度	3ヶ月に1回	-		4.7 度		
	水温	-	-	15.7℃	18.6℃	22.6℃	27.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.23
1	大腸菌	毎月	-	730 MPN/100ml	22 MPN/100ml	13 MPN/100ml	53 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	84 /100ml	8 /100ml	6 /100ml	6 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ		