【　　目　　次　　】

頁		検体名	検査地点	
2頁～3頁	・・・・・	有田川浄水場有田川原水	有田川	1号堰付近
4頁～5頁	・・・・・	有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場(有田町)	付近
6頁～7頁	・・・・・	大川浄水場井手口川ダム原水・松浦川原水	大川浄水場	原水着水井
8頁～ 9頁	・・・・・	波多津浄水場原水	波多津浄水場	原水着水井
10頁～ 11頁	・・・・・	木場浄水場原水	木場浄水場	原水着水井
12頁～ 13頁	・・・・・	峰浄水場原水	峰浄水場	原水着水井
14頁～ 15頁	・・・・・	上大久保浄水場原水	上大久保浄水場	原水着水井
16頁～17頁	・・・・・	滝川内浄水場原水	滝川内浄水場	原水着水井
18頁～19頁	・・・・・	川内野浄水場原水	川内野浄水場	原水着水井
20頁～21頁	・・・・・	浦ノ崎浄水場原水	浦ノ崎浄水場	原水着水井

有田川浄水場　有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
1	一般細菌	3ヶ月に1回	－		180/ml			110/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	－		陽性			陰性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	－		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	－		0.008mg/L			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	－		0.7 mg/L			0.1 mg/L未満	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.08mg/L未満			0.08mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.02mg/L未満			0.04mg/L	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	－		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	－		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	－		0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満	
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
22	塩素酸	－	－						
23	クロロ酢酸	－	－						
24	クロロホルム	－	－						
25	ジクロロ酢酸	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	－	－						
27	臭素酸	－	－						
28	総トリハロメタン	－	－						
29	トリクロロ酢酸	－	－						
30	ブロモジクロロメタン	－	－						

有田川浄水場　有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
31	ブロモホルム	－	－						
32	ホルムアルデヒド	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.005mg/L未満			0.005mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.11 mg/L			0.04 mg/L	
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.24 mg/L			0.06 mg/L	
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	－		12.5 mg/L			12.9 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.037 mg/L			0.015 mg/L	
39	塩化物イオン	3ヶ月に1回	－		17.6 mg/L			17.8 mg/L	
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	－		39 mg/L			56 mg/L	
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	－		101 mg/L			130 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	－		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
43	ジェオスミン	毎月	－	0.000002 mg/L	0.000003 mg/L	0.000003 mg/L	0.000002 mg/L	0.000005 mg/L	0.000003 mg/L
44	2-メチルイソボルネオール	毎月	－	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000005 mg/L	0.000003 mg/L
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	－		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
46	フェノール類	3ヶ月に1回	－		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	－		1.5 mg/L			2.3 mg/L	
48	pH値	3ヶ月に1回	－		7.8			8.9	
49	味	－	－						
50	臭気	3ヶ月に1回	－		微藻臭			微土臭	
51	色度	3ヶ月に1回	－		8.2 度			5.8 度	
52	濁度	3ヶ月に1回	－		4.2 度			3.4 度	
	水温	－	－	16.6℃	21.6℃	26.6℃	21.9℃	32.7℃	25.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
1	大腸菌	毎月	－	69 MPN/100ml	5 MPN/100ml	6 MPN/100ml	330 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	6 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	－	7 /100ml	16 /100ml	8 /100ml	14 /100ml	2 /100ml	14 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	－			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	－			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ

有田川浄水場　竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
1	一般細菌	年に1回	－					220/ml	
2	大腸菌	年に1回	－					陽性	
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	－					0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	年に1回	－					0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	年に1回	－					0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	年に1回	－					0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	－					0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	年に1回	－					0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	年に1回	－					0.006mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	－					0.1mg/L	
12	フッ素及びその化合物	年に1回	－					0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	－					0.02mg/L未満	
14	四塩化炭素	年に1回	－					0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	年に1回	－					0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
20	PFOS及びPFOA	年に1回	－					0.000005 mg/L未満	
21	ベンゼン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
22	塩素酸	－	－						
23	クロロ酢酸	－	－						
24	クロロホルム	－	－						
25	ジクロロ酢酸	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	－	－						
27	臭素酸	－	－						
28	総トリハロメタン	－	－						
29	トリクロロ酢酸	－	－						

有田川浄水場　竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
30	ブロモジクロロメタン	－	－						
31	ブロモホルム	－	－						
32	ホルムアルデヒド	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	－					0.005mg/L未満	
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	－					0.05 mg/L	
35	鉄及びその化合物	年に1回	－					0.15 mg/L	
36	銅及びその化合物	年に1回	－					0.01mg/L未満	
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	－					4.9 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	年に1回	－					0.074 mg/L	
39	塩化物イオン	年に1回	－					4.7 mg/L	
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	－					9 mg/L	
41	蒸発残留物	年に1回	－					61 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	－					0.02mg/L未満	
43	ジェオスミン	年に1回	－					0.000001 mg/L未満	
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	－					0.000001 mg/L未満	
45	非イオン界面活性剤	年に1回	－					0.005mg/L未満	
46	フェノール類	年に1回	－					0.0005mg/L未満	
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	－					1.9 mg/L	
48	pH値	年に1回	－					7.2	
49	味	－	－						
50	臭気	年に1回	－					異常なし	
51	色度	年に1回	－					9.6 度	
52	濁度	年に1回	－					1.5 度	
	水温	－	－	14.4℃	17.1℃	17.5℃	20.7℃	22.1℃	26.0℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
1	大腸菌	毎月	－	12 MPN/100ml	3 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	110 MPN/100ml	1 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	－	2 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	30 /100ml	0 /100ml	1 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	－		0 個/10ℓ			0 個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	－		0 個/10ℓ			0 個/10ℓ	

大川浄水場　井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
1	一般細菌	3ヶ月に1回	－			530/ml			980/ml
2	大腸菌	3ヶ月に1回	－			陰性			陽性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	－			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	－			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	－			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	－			0.5 mg/L			0.2 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.08mg/L未満			0.08 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.03 mg/L			0.04 mg/L
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	－			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	－			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	－			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	－			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	－			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	－			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	－			0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	－			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
22	塩素酸	－	－						
23	クロロ酢酸	－	－						
24	クロロホルム	－	－						
25	ジクロロ酢酸	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	－	－						
27	臭素酸	－	－						
28	総トリハロメタン	－	－						
29	トリクロロ酢酸	－	－						

大川浄水場　井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
30	ブロモジクロロメタン	－	－						
31	ブロモホルム	－	－						
32	ホルムアルデヒド	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.05 mg/L			0.10 mg/L
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.10 mg/L			0.35 mg/L
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	－			8.4 mg/L			10.7 mg/L
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	－			0.021 mg/L			0.056 mg/L
39	塩化物イオン	3ヶ月に1回	－			8.0 mg/L			8.0 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	－			37 mg/L			35 mg/L
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	－			83 mg/L			90 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	－			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満
43	ジェオスミン	毎月	－	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	毎月	－	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L	0.000002 mg/L
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	－			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満
46	フェノール類	3ヶ月に1回	－			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	－			1.6 mg/L			1.5 mg/L
48	pH値	3ヶ月に1回	－			7.0			7.2
49	味	－	－						
50	臭気	3ヶ月に1回	－			異常なし			異常なし
51	色度	3ヶ月に1回	－			6.0 度			17.7 度
52	濁度	3ヶ月に1回	－			5.7 度			11.7 度
	水温	－	－	16.0℃	20.0℃	22.3℃	22.2℃	22.6℃	28.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
1	大腸菌	毎月	－	2 MPN/100ml	1 MPN/100ml	1 MPN/100ml	66 MPN/100ml	1 MPN/100ml	5 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	－	200 /100ml	11 /100ml	8 /100ml	190 /100ml	4 /100ml	4 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	－	0 個/10ℓ			0 個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	－	0 個/10ℓ			0 個/10ℓ		

波多津　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
1	一般細菌	年に1回	－				1/ml		
2	大腸菌	年に1回	－				陰性		
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	－				0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	年に1回	－				0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	年に1回	－				0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	年に1回	－				0.001mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	－				0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	年に1回	－				0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	年に1回	－				0.004mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	－				0.1 mg/L未満		
12	フッ素及びその化合物	年に1回	－				0.14mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	－				0.06mg/L		
14	四塩化炭素	年に1回	－				0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	年に1回	－				0.005mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
17	ジクロロメタン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
20	PFOS及びPFOA	年に1回	－				0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
22	塩素酸	－	－						
23	クロロ酢酸	－	－						
24	クロロホルム	－	－						
25	ジクロロ酢酸	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	－	－						
27	臭素酸	－	－						
28	総トリハロメタン	－	－						
29	トリクロロ酢酸	－	－						

波多津　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
30	ブロモジクロロメタン	－	－						
31	ブロモホルム	－	－						
32	ホルムアルデヒド	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	－				0.005mg/L未満		
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	－				0.12 mg/L		
35	鉄及びその化合物	年に1回	－				0.22 mg/L		
36	銅及びその化合物	年に1回	－				0.01mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	－				32.2 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	年に1回	－				0.036 mg/L		
39	塩化物イオン	年に1回	－				13.1 mg/L		
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	－				119 mg/L		
41	蒸発残留物	年に1回	－				223 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	－				0.02mg/L未満		
43	ジェオスミン	年に1回	－				0.000001mg/L未満		
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	－				0.000001mg/L未満		
45	非イオン界面活性剤	年に1回	－				0.005mg/L未満		
46	フェノール類	年に1回	－				0.0005mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	－				0.3 mg/L未満		
48	pH値	年に1回	－				7.7		
49	味	－	－						
50	臭気	年に1回	－				異常なし		
51	色度	年に1回	－				1.0 度		
52	濁度	年に1回	－				0.5 度		
	水温	－	－	18.3℃	20.6℃	20.7℃	19.8℃	21.9℃	23.0℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
1	大腸菌	毎月	－	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	－	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	－	0個/10ℓ			0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	－	0個/10ℓ			0個/10ℓ		

木場　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
1	一般細菌	年に1回	－				2600/ml		
2	大腸菌	年に1回	－				陽性		
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	－				0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	年に1回	－				0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	年に1回	－				0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	年に1回	－				0.001mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	－				0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	年に1回	－				0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	年に1回	－				0.004mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	－				6.0mg/L		
12	フッ素及びその化合物	年に1回	－				0.08mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	－				0.02mg/L未満		
14	四塩化炭素	年に1回	－				0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	年に1回	－				0.005mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
17	ジクロロメタン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
20	PFOS及びPFOA	年に1回	－				0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
22	塩素酸	－	－						
23	クロロ酢酸	－	－						
24	クロロホルム	－	－						
25	ジクロロ酢酸	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	－	－						
27	臭素酸	－	－						
28	総トリハロメタン	－	－						
29	トリクロロ酢酸	－	－						

木場　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
30	ブロモジクロロメタン	－	－						
31	ブロモホルム	－	－						
32	ホルムアルデヒド	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	－				0.005mg/L未満		
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	－				0.09mg/L		
35	鉄及びその化合物	年に1回	－				0.04mg/L		
36	銅及びその化合物	年に1回	－				0.01mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	－				10.4 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	年に1回	－				0.005mg/L未満		
39	塩化物イオン	年に1回	－				11.9 mg/L		
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	－				85 mg/L		
41	蒸発残留物	年に1回	－				175 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	－				0.02mg/L未満		
43	ジェオスミン	年に1回	－				0.000001mg/L未満		
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	－				0.000001mg/L未満		
45	非イオン界面活性剤	年に1回	－				0.005mg/L未満		
46	フェノール類	年に1回	－				0.0005mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	－				0.3 mg/L未満		
48	pH値	年に1回	－				6.7		
49	味	－	－						
50	臭気	年に1回	－				異常なし		
51	色度	年に1回	－				1.5 度		
52	濁度	年に1回	－				0.2 度		
	水温	－	－	17.7℃	20.1℃	20.2℃	20.1℃	20.2℃	20.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
1	大腸菌	毎月	－	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	8 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	－	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	－	0個/10ℓ			0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	－	0個/10ℓ			0個/10ℓ		

峰　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.6	R8.8.19	R8.9.9
1	一般細菌	年に1回	－				110/ml		
2	大腸菌	年に1回	－				陽性		
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	－				0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	年に1回	－				0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	年に1回	－				0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	年に1回	－				0.001mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	－				0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	年に1回	－				0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	年に1回	－				0.004mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	－				0.5mg/L		
12	フッ素及びその化合物	年に1回	－				0.08mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	－				0.02mg/L未満		
14	四塩化炭素	年に1回	－				0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	年に1回	－				0.005mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
17	ジクロロメタン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
20	PFOS及びPFOA	年に1回	－				0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	年に1回	－				0.001mg/L未満		
22	塩素酸	－	－						
23	クロロ酢酸	－	－						
24	クロロホルム	－	－						
25	ジクロロ酢酸	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	－	－						
27	臭素酸	－	－						
28	総トリハロメタン	－	－						
29	トリクロロ酢酸	－	－						

峰　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.6	R8.8.19	R8.9.9
30	ブロモジクロロメタン	－	－						
31	ブロモホルム	－	－						
32	ホルムアルデヒド	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	－				0.049mg/L		
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	－				0.23mg/L		
35	鉄及びその化合物	年に1回	－				0.12mg/L		
36	銅及びその化合物	年に1回	－				0.01mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	－				5.7 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	年に1回	－				0.005mg/L未満		
39	塩化物イオン	年に1回	－				6.0 mg/L		
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	－				46 mg/L		
41	蒸発残留物	年に1回	－				85 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	－				0.02mg/L未満		
43	ジェオスミン	年に1回	－				0.000001mg/L未満		
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	－				0.000001mg/L未満		
45	非イオン界面活性剤	年に1回	－				0.005mg/L未満		
46	フェノール類	年に1回	－				0.0005mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	－				0.3 mg/L未満		
48	pH値	年に1回	－				7.3		
49	味	－	－						
50	臭気	年に1回	－				異常なし		
51	色度	年に1回	－				3.1 度		
52	濁度	年に1回	－				0.5 度		
	水温	－	－	15.4℃	16.6℃	16.6℃	16.6℃	17.7℃	23.2℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.6	R8.8.19	R8.9.9
1	大腸菌	毎月	－	16 MPN/100ml	41 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	24 MPN/100ml	2 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	－	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	－	0個/10ℓ			0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	－	0個/10ℓ			0個/10ℓ		

上大久保　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.11	R8.6.17	R8.7.22	R8.8.6	R8.9.9
1	一般細菌	年に1回	－					75/ml	
2	大腸菌	年に1回	－					陽性	
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	－					0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	年に1回	－					0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	年に1回	－					0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	年に1回	－					0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	－					0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	年に1回	－					0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	年に1回	－					0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	－					0.4mg/L	
12	フッ素及びその化合物	年に1回	－					0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	－					0.02mg/L未満	
14	四塩化炭素	年に1回	－					0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	年に1回	－					0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
20	PFOS及びPFOA	年に1回	－					0.000005 mg/L未満	
21	ベンゼン	年に1回	－					0.001mg/L未満	
22	塩素酸	－	－						
23	クロロ酢酸	－	－						
24	クロロホルム	－	－						
25	ジクロロ酢酸	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	－	－						
27	臭素酸	－	－						
28	総トリハロメタン	－	－						
29	トリクロロ酢酸	－	－						

上大久保　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.11	R8.6.17	R8.7.22	R8.8.6	R8.9.9
30	ブロモジクロロメタン	－	－						
31	ブロモホルム	－	－						
32	ホルムアルデヒド	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	－					0.006mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	－					0.04mg/L	
35	鉄及びその化合物	年に1回	－					0.04mg/L	
36	銅及びその化合物	年に1回	－					0.01mg/L未満	
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	－					7.1 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	年に1回	－					0.005mg/L未満	
39	塩化物イオン	年に1回	－					6.4 mg/L	
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	－					72 mg/L	
41	蒸発残留物	年に1回	－					139 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	－					0.02mg/L未満	
43	ジェオスミン	年に1回	－					0.000001mg/L未満	
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	－					0.000001mg/L未満	
45	非イオン界面活性剤	年に1回	－					0.005mg/L未満	
46	フェノール類	年に1回	－					0.0005mg/L未満	
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	－					0.3 mg/L未満	
48	pH値	年に1回	－					7.8	
49	味	－	－						
50	臭気	年に1回	－					異常なし	
51	色度	年に1回	－					1.9 度	
52	濁度	年に1回	－					1.4 度	
	水温	－	－	14.2℃	14.1℃	19.3℃	18.6℃	18.1℃	18.2℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.11	R8.6.17	R8.7.22	R8.8.6	R8.9.9
1	大腸菌	毎月	－	20 MPN/100ml	17 MPN/100ml	8MPN/100ml	22 MPN/100ml	14 MPN/100ml	40 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	－	2 /100ml	2 /100ml	4 /100ml	2 /100ml	1 /100ml	6 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	－		0個/10ℓ			0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	－		0個/10ℓ			0個/10ℓ	

滝川内　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22	R8.8.19	R8.9.7
1	一般細菌	年に1回	－						74/ml
2	大腸菌	年に1回	－						陽性
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	－						0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	年に1回	－						0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	年に1回	－						0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	年に1回	－						0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	－						0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	年に1回	－						0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	年に1回	－						0.004mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	－						0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	－						0.4mg/L
12	フッ素及びその化合物	年に1回	－						0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	－						0.02mg/L未満
14	四塩化炭素	年に1回	－						0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	年に1回	－						0.005mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	－						0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	年に1回	－						0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	年に1回	－						0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	年に1回	－						0.001mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	年に1回	－						0.000005 mg/L未満
21	ベンゼン	年に1回	－						0.001mg/L未満
22	塩素酸	－	－						
23	クロロ酢酸	－	－						
24	クロロホルム	－	－						
25	ジクロロ酢酸	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	－	－						
27	臭素酸	－	－						
28	総トリハロメタン	－	－						
29	トリクロロ酢酸	－	－						

滝川内　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22	R8.8.19	R8.9.7
30	ブロモジクロロメタン	－	－						
31	ブロモホルム	－	－						
32	ホルムアルデヒド	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	－						0.005mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	－						0.03mg/L
35	鉄及びその化合物	年に1回	－						0.03mg/L未満
36	銅及びその化合物	年に1回	－						0.01mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	－						5.4 mg/L
38	マンガン及びその化合物	年に1回	－						0.005mg/L未満
39	塩化物イオン	年に1回	－						5.7 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	－						27 mg/L
41	蒸発残留物	年に1回	－						72 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	－						0.02mg/L未満
43	ジェオスミン	年に1回	－						0.000001mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	－						0.000001mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	年に1回	－						0.005mg/L未満
46	フェノール類	年に1回	－						0.0005mg/L未満
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	－						0.4 mg/L
48	pH値	年に1回	－						7.5
49	味	－	－						
50	臭気	年に1回	－						異常なし
51	色度	年に1回	－						2.9 度
52	濁度	年に1回	－						0.9 度
	水温	－	－	13.8℃	18.5℃	16.8℃	22.2℃	21.6℃	20.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22	R8.8.19	R8.9.7
1	大腸菌	毎月	－	8 MPN/100ml	300 MPN/100ml	30MPN/100ml	12 MPN/100ml	54MPN/100ml	44 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	－	4 /100ml	19 /100ml	9 /100ml	5 /100ml	7 /100ml	4 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	－			0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	－			0個/10ℓ			0個/10ℓ

川内野　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22	R8.8.19	R8.9.7
1	一般細菌	年に1回	－						78/ml
2	大腸菌	年に1回	－						陽性
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	－						0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	年に1回	－						0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	年に1回	－						0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	年に1回	－						0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	－						0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	年に1回	－						0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	年に1回	－						0.004mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化	年に1回	－						0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態	年に1回	－						0.1mg/L
12	フッ素及びその化合物	年に1回	－						0.09mg/L
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	－						0.03mg/L
14	四塩化炭素	年に1回	－						0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	年に1回	－						0.005mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	－						0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	年に1回	－						0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	年に1回	－						0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	年に1回	－						0.001mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	年に1回	－						0.000005 mg/L未満
21	ベンゼン	年に1回	－						0.001mg/L未満
22	塩素酸	－	－						
23	クロロ酢酸	－	－						
24	クロロホルム	－	－						
25	ジクロロ酢酸	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	－	－						
27	臭素酸	－	－						
28	総トリハロメタン	－	－						
29	トリクロロ酢酸	－	－						

川内野　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22	R8.8.19	R8.9.7
30	ブロモジクロロメタン	－	－						
31	ブロモホルム	－	－						
32	ホルムアルデヒド	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	年に1回	－						0.005mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	年に1回	－						0.02mg/L未満
35	鉄及びその化合物	年に1回	－						0.20mg/L
36	銅及びその化合物	年に1回	－						0.01mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	年に1回	－						20.0 mg/L
38	マンガン及びその化合物	年に1回	－						0.031 mg/L
39	塩化物イオン	年に1回	－						6.3 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	－						60 mg/L
41	蒸発残留物	年に1回	－						130 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	年に1回	－						0.02mg/L未満
43	ジェオスミン	年に1回	－						0.000001mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	年に1回	－						0.000001mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	年に1回	－						0.005mg/L未満
46	フェノール類	年に1回	－						0.0005mg/L未満
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	－						0.3 mg/L未満
48	pH値	年に1回	－						7.7
49	味	－	－						
50	臭気	年に1回	－						異常なし
51	色度	年に1回	－						4.7 度
52	濁度	年に1回	－						0.7 度
	水温	－	－	18.3℃	21.4℃	20.6℃	23.6℃	24.4℃	22.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22	R8.8.19	R8.9.7
1	大腸菌	毎月	－	5 MPN/100ml	32 MPN/100ml	1 MPN/100ml	1 MPN/100ml	1MPN/100ml	26 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	－	1 /100ml	1 /100ml	2 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	1 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	－			0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	－			0個/10ℓ			0個/10ℓ

浦ノ崎　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.23	R8.8.6	R8.9.9
1	一般細菌	3ヶ月に1回	－		220/ml			3000/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	－		陽性			陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	－		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	－		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	－		0.6 mg/L			0.1 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.08mg/L			0.08mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	－		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	－		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	－		0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満	
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	－		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
22	塩素酸	－	－						
23	クロロ酢酸	－	－						
24	クロロホルム	－	－						
25	ジクロロ酢酸	－	－						
26	ジブロモクロロメタン	－	－						
27	臭素酸	－	－						
28	総トリハロメタン	－	－						
29	トリクロロ酢酸	－	－						

浦ノ崎　浄水場　原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.23	R8.8.6	R8.9.9
30	ブロモジクロロメタン	－	－						
31	ブロモホルム	－	－						
32	ホルムアルデヒド	－	－						
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.27 mg/L			0.05 mg/L	
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.35 mg/L			0.16 mg/L	
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	－		6.8 mg/L			7.7 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	－		0.015 mg/L			0.018 mg/L	
39	塩化物イオン	3ヶ月に1回	－		8.0 mg/L			7.7 mg/L	
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	－		50 mg/L			56 mg/L	
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	－		102 mg/L			118 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	－		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
43	ジェオスミン	3ヶ月に1回	－		0.000001mg/L未満			0.000001mg/L	
44	2-メチルイソボルネオール	3ヶ月に1回	－		0.000001mg/L未満			0.000001mg/L未満	
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	－		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
46	フェノール類	3ヶ月に1回	－		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	－		1.0 mg/L			1.2 mg/L	
48	pH値	3ヶ月に1回	－		8.0			8.2	
49	味	－	－						
50	臭気	3ヶ月に1回	－		微土臭			異常なし	
51	色度	3ヶ月に1回	－		9.9 度			7.7 度	
52	濁度	3ヶ月に1回	－		4.7 度			3.0 度	
	水温	－	－	15.7℃	18.6℃	22.6℃	27.7℃	29.6℃	23.9℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.23	R8.8.6	R8.9.9
1	大腸菌	毎月	－	730 MPN/100ml	22 MPN/100ml	13 MPN/100ml	53 MPN/100ml	35 MPN/100ml	390 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	－	84 /100ml	8 /100ml	6 /100ml	6 /100ml	24 /100ml	13 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	－		0個/10ℓ			0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	－		0個/10ℓ			0個/10ℓ	