【　目　次　】

頁	検体名	配水系	主たる配水池	検査地点
2頁～ 3頁	…… 鳴　石	有田川1号系	楠 久 配 水 池	山代町楠久 地区内給水栓
4頁～ 5頁	…… 有田川浄水場	有田川2号系	2 号 配 水 池	二里町川東 地区内給水栓
6頁～ 7頁	…… 黒　川	有田川2号系	黒 川 配 水 池	黒川町塩屋 地区内給水栓
8頁～ 9頁	…… 大 川 内	有田川3号系	3 号 配 水 池	大川内町平尾 地区内給水栓
10頁～11頁	…… 大川浄水場	大川系	大 川 配 水 池	大川町井手口 地区内給水栓
12頁～13頁	…… 南 波 多	大川系	南 波 多 配 水 池	南波多町井出野 地区内給水栓
14頁～15頁	…… 波多津（２系）	波多津浄水場	波多津2系配水池	波多津町浦 地区内採水栓
16頁～17頁	…… 木　場	木場浄水場	木 場 配 水 池	波多津町木場 地区内採水栓
18頁～19頁	…… 峰	峰浄水場	峰 配 水 池	山代町峰 地区内採水栓
20頁～21頁	…… 上大久保	上大久保浄水場	上大久保配水池	東山代町上大久保 地区内採水栓
22頁～23頁	…… 滝 川 内	滝川内浄水場	滝 川 内 配 水 池	東山代町滝川内 地区内給水栓
24頁～25頁	…… 川 内 野	川内野浄水場	川 内 野 配 水 池	東山代町川内野 地区内給水栓
26頁～27頁	…… 浦 ノ 崎	浦ノ崎浄水場	低 部 配 水 池	山代町立岩 地区内給水栓
28頁	…… 川　内	有田川1号系	川 内 配 水 池	二里町川内 地区内採水栓
29頁	…… 古子高部	有田川1号系	古子高部配水池	二里町古子 地区内採水栓
30頁	…… 野　添	有田川1号系	野 添 配 水 池	二里町野添 地区内採水栓
31頁	…… 炭　山	有田川1号系	炭 山 配 水 池	二里町炭山 地区内採水栓
32頁	…… 福　母	有田川1号系	福 母 配 水 池	二里町福母 地区内採水栓
33頁	…… 屋 敷 野	有田川2号系	屋 敷 野 配 水 池	大坪町屋敷野 地区内採水栓
34頁	…… 平　山	有田川2号系	平 山 配 水 池	脇田町平山 地区内採水栓
35頁	…… 大川内山	有田川2号系	大川内山配水池	大川内町大川内山 地区内採水栓
36頁	…… 椿　原	有田川2号系	椿 原 配 水 池	黒川町椿原 地区内採水栓
37頁	…… 干　潟	有田川2号系	干 潟 配 水 池	黒川町干潟 地区内採水栓
38頁	…… 岩　谷	有田川3号系	岩 谷 配 水 池	大坪町岩谷 地区内採水栓
39頁	…… 筒　江	大川系	筒 江 配 水 池	大川町筒江 地区内給水栓
40頁	…… 岳　坂	大川系	岳 坂 配 水 池	松浦町岳坂 地区内採水栓
41頁	…… 上　分	大川系	上 分 配 水 池	松浦町上分 地区内採水栓
42頁	…… 北　野	大川系	北 野 配 水 池	松浦町北野 地区内採水栓
43頁	…… 原屋敷高部	大川系	原屋敷第2配水池	南波多町原屋敷 地区内採水栓
44頁	…… 大 野 岳	大川系	大 野 岳 配 水 池	南波多町原屋敷 地区内採水栓
45頁	…… 古　川	大川系	古 川 配 水 池	南波多町古川 地区内採水栓
46頁	…… 花　房	大川系	花 房 配 水 池	黒川町花房 地区内採水栓
47頁	…… 野 々 頭	浦ノ崎浄水場	野 々 頭 配 水 池	山代町西分 地区内給水栓
48頁	…… 波多津（深谷）	波多津浄水場	深 谷 配 水 池	波多津町加倉 地区内給水栓

鳴石

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.7 mg/L			0.7 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下	0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満		
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.005 mg/L			0.007 mg/L		
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L			0.004 mg/L		
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.005 mg/L			0.009 mg/L		
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		

鳴石

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.016 mg/L			0.027 mg/L		
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.006 mg/L			0.009 mg/L		
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.002 mg/L		
32	ホルムアルデヒト	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満		
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L		
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満		
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	10.0 mg/L			8.9 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	14.5 mg/L	20.7 mg/L	19.2 mg/L	15.0 mg/L	17.5 mg/L	34.3 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	36 mg/L			28 mg/L		
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	83 mg/L			77 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	0.5 mg/L	0.9 mg/L	1.1 mg/L
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.8 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L
	水温	毎月		16.2 ℃	22.7 ℃	23.9 ℃	23.0 ℃	28.6 ℃	27.1 ℃

有田川浄水場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	毎月	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	毎月	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	毎月	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	毎月	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	毎月	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	毎月	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	毎月	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	毎月	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	毎月	10mg/L以下	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
12	フッ素及びその化合物	毎月	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	毎月	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L	0.03 mg/L
14	四塩化炭素	毎月	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	毎月	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	毎月	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	毎月	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	毎月	0.0005mg/L以下	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満
21	ベンゼン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
22	塩素酸	毎月	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満	0.06 mg/L未満	0.07 mg/L	0.06 mg/L未満	0.07 mg/L	0.06 mg/L
23	クロロ酢酸	毎月	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
24	クロロホルム	毎月	0.06mg/L以下	0.002 mg/L	0.001 mg/L	0.005 mg/L	0.003 mg/L	0.005 mg/L	0.004 mg/L
25	ジクロロ酢酸	毎月	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
26	ジブロモクロロメタン	毎月	0.1mg/L以下	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.005 mg/L	0.003 mg/L	0.006 mg/L	0.014 mg/L
27	臭素酸	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満

有田川浄水場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
28	総トリハロメタン	毎月	0.1mg/L以下	0.008 mg/L	0.008 mg/L	0.017 mg/L	0.009 mg/L	0.018 mg/L	0.033 mg/L
29	トリクロロ酢酸	毎月	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
30	ブロモジクロロメタン	毎月	0.03mg/L以下	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.007 mg/L	0.003 mg/L	0.007 mg/L	0.010 mg/L
31	ブロモホルム	毎月	0.09mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.005 mg/L
32	ホルムアルデヒド	毎月	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満
33	亜鉛及びその化合物	毎月	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	毎月	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L	0.03 mg/L	0.04 mg/L
35	鉄及びその化合物	毎月	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
36	銅及びその化合物	毎月	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	毎月	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	8.3 mg/L	13.6 mg/L	10.3 mg/L	6.6 mg/L	10.2 mg/L	19.3 mg/L
38	マンガン及びその化合物	毎月	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	11.4 mg/L	19.3 mg/L	16.6 mg/L	9.7 mg/L	14.7 mg/L	30.1 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	毎月	300mg/L以下	33 mg/L	38 mg/L	43 mg/L	23 mg/L	33 mg/L	63 mg/L
41	蒸発残留物	毎月	500mg/L以下	77 mg/L	108 mg/L	99 mg/L	62 mg/L	101 mg/L	168 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	毎月	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
43	ジェオスミン	毎月	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	毎月	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	毎月	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
46	フェノール類	毎月	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.0
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	1.0 mg/L	0.8 mg/L	1.0 mg/L	1.0 mg/L	1.3 mg/L	1.0 mg/L
	水温	毎月		16.9 ℃	20.2 ℃	26.2 ℃	23.0 ℃	28.9 ℃	27.6 ℃

黒川

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.5.11	R8.6.18	R8.7.23	R8.8.6	R8.9.10
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.9 mg/L			0.2 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下		0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満	
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.06 mg/L未満			0.07 mg/L	
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.003 mg/L			0.011 mg/L	
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L			0.005 mg/L	
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.005 mg/L			0.010 mg/L	
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	

黒川

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.5.11	R8.6.18	R8.7.23	R8.8.6	R8.9.10
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.013 mg/L			0.034 mg/L	
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.004 mg/L	
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.005 mg/L			0.012 mg/L	
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L	
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満	
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.008 mg/L			0.006 mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L	
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満	
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L			0.01 mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		9.5 mg/L			10.8 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	14.0 mg/L	13.4 mg/L	19.4 mg/L	18.4 mg/L	15.4 mg/L	33.9 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		37 mg/L			36 mg/L	
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		94 mg/L			96 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.9 mg/L	1.0 mg/L	0.8 mg/L	1.0 mg/L
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L
	水温	毎月		18.3 ℃	21.7 ℃	25.4 ℃	30.2 ℃	31.8 ℃	28.5 ℃

大川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.21	R8.5.26	R8.6.1	R8.7.21	R8.8.18	R8.9.7
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下			1.0 mg/L			0.2 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.03 mg/L
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下			################			################
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下			0.08 mg/L			0.07 mg/L
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下			0.009 mg/L			0.007 mg/L
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.006 mg/L			0.004 mg/L
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.008 mg/L			0.018 mg/L
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満

大川内

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.21	R8.5.26	R8.6.1	R8.7.21	R8.8.18	R8.9.7
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.028 mg/L			0.045 mg/L
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.005 mg/L			0.003 mg/L未満
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.010 mg/L			0.014 mg/L
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下			0.001 mg/L			0.006 mg/L
32	ホルムアルデヒト	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.007 mg/L
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.03 mg/L
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下			10.6 mg/L			18.5 mg/L
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	14.0 mg/L	20.0 mg/L	17.7 mg/L	18.3 mg/L	17.1 mg/L	30.5 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下			42 mg/L			61 mg/L
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下			108 mg/L			158 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.9 mg/L	0.8 mg/L	1.0 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L
	水温	毎月		18.5 ℃	24.3 ℃	24.8 ℃	30.1 ℃	28.6 ℃	30.7 ℃

大川浄水場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	毎月	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	毎月	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	毎月	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	毎月	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	毎月	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	毎月	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	毎月	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	毎月	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	毎月	10mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.2 mg/L
12	フッ素及びその化合物	毎月	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	毎月	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L未満	0.03 mg/L	0.04 mg/L
14	四塩化炭素	毎月	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	毎月	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	毎月	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	毎月	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	毎月	0.0005mg/L以下	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満
21	ベンゼン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
22	塩素酸	毎月	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満	0.06 mg/L未満	0.07 mg/L	0.07 mg/L	0.07 mg/L	0.07 mg/L
23	クロロ酢酸	毎月	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
24	クロロホルム	毎月	0.06mg/L以下	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.007 mg/L
25	ジクロロ酢酸	毎月	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L
26	ジブロモクロロメタン	毎月	0.1mg/L以下	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.005 mg/L
27	臭素酸	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満

大川浄水場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.11	R8.6.1	R8.7.6	R8.8.6	R8.9.7
28	総トリハロメタン	毎月	0.1mg/L以下	0.008 mg/L	0.008 mg/L	0.011 mg/L	0.010 mg/L	0.010 mg/L	0.019 mg/L
29	トリクロロ酢酸	毎月	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.004 mg/L
30	ブロモジクロロメタン	毎月	0.03mg/L以下	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.007 mg/L
31	ブロモホルム	毎月	0.09mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
32	ホルムアルデヒド	毎月	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満
33	亜鉛及びその化合物	毎月	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	毎月	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.02 mg/L	0.03 mg/L	0.05 mg/L
35	鉄及びその化合物	毎月	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
36	銅及びその化合物	毎月	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	毎月	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	8.2 mg/L	10.3 mg/L	9.6 mg/L	7.2 mg/L	10.7 mg/L	12.6 mg/L
38	マンガン及びその化合物	毎月	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	9.0 mg/L	9.8 mg/L	10.1 mg/L	8.5 mg/L	9.8 mg/L	10.8 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	毎月	300mg/L以下	35 mg/L	36 mg/L	38 mg/L	25 mg/L	27 mg/L	34 mg/L
41	蒸発残留物	毎月	500mg/L以下	67 mg/L	82 mg/L	76 mg/L	61 mg/L	81 mg/L	92 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	毎月	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
43	ジェオスミン	毎月	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	毎月	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	毎月	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.009 mg/L
46	フェノール類	毎月	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	7.3
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.8 mg/L	1.0 mg/L	1.0 mg/L	1.0 mg/L	1.3 mg/L	1.3 mg/L
	水温	毎月		15.8 ℃	19.9 ℃	24.0 ℃	22.8 ℃	27.2 ℃	28.7 ℃

南波多

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.21	R8.5.11	R8.6.16	R8.7.23	R8.8.6	R8.9.8
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.7 mg/L			0.8 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L			0.03 mg/L	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下		0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満	
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.06 mg/L未満			0.06 mg/L	
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.005 mg/L			0.009 mg/L	
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.003 mg/L	
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.004 mg/L			0.004 mg/L	
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	

南波多

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.21	R8.5.11	R8.6.16	R8.7.23	R8.8.6	R8.9.8
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.014 mg/L			0.020 mg/L	
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.003 mg/L	
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.005 mg/L			0.007 mg/L	
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満	
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.007 mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.03 mg/L			0.03 mg/L	
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満	
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満	
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		9.8 mg/L			9.9 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	9.4 mg/L	9.8 mg/L	10.0 mg/L	10.6 mg/L	9.5 mg/L	11.1 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		37 mg/L			27 mg/L	
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		82 mg/L			91 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L
	水温	毎月		17.7 ℃	17.7 ℃	23.1 ℃	26.8 ℃	28.7 ℃	26.1 ℃

波多津(2系)

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.1 mg/L未満			0.1 mg/L未満		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.15 mg/L			0.13 mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.06 mg/L			0.07 mg/L		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下	0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.10 mg/L		
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.003 mg/L			0.005 mg/L		
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		

波多津(2系)

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.007 mg/L			0.009 mg/L		
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L		
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L		
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満		
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L		
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満		
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	32.7 mg/L			33.3 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	14.3 mg/L	9.9 mg/L	11.2 mg/L	14.3 mg/L	12.8 mg/L	11.2 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	118 mg/L			120 mg/L		
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	232 mg/L			231 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L未満
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L
	水温	毎月		16.6 ℃	22.5 ℃	24.8 ℃	23.0 ℃	29.2 ℃	27.6 ℃

木場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	6.3 mg/L			6.2 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下	0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.17 mg/L			0.14 mg/L		
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L		
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		

木場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.28	R8.6.18	R8.7.6	R8.8.20	R8.9.10
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.006 mg/L			0.007 mg/L		
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.001 mg/L			0.002 mg/L		
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L		
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満		
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満		
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	12.1 mg/L			12.0 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	12.9 mg/L	9.2 mg/L	10.5 mg/L	13.2 mg/L	12.1 mg/L	10.9 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	92 mg/L			95 mg/L		
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	173 mg/L			205 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
	水温	毎月		17.6 ℃	22.3 ℃	24.0 ℃	23.5 ℃	28.4 ℃	27.8 ℃

峰

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.6	R8.8.19	R8.9.9
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.4 mg/L			0.5 mg/L		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下	0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満		
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満		
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L		
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.002 mg/L			0.003 mg/L		
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		

峰

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.13	R8.5.27	R8.6.17	R8.7.6	R8.8.19	R8.9.9
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.005 mg/L			0.007 mg/L		
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.001 mg/L			0.002 mg/L		
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L		
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満		
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.011 mg/L		
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満		
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	5.9 mg/L			5.8 mg/L		
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	6.5 mg/L	6.4 mg/L	6.4 mg/L	6.4 mg/L	6.4 mg/L	5.9 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	46 mg/L			48 mg/L		
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	79 mg/L			91 mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	8.3	8.0	8.2	7.9	8.1	8.0
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L
	水温	毎月		17.2 ℃	20.7 ℃	21.5 ℃	22.8 ℃	28.2 ℃	27.0 ℃

上大久保

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.11	R8.6.17	R8.7.22	R8.8.6	R8.9.9
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.5 mg/L			0.4 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.09 mg/L			0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下		0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満	
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.06 mg/L未満			0.07 mg/L	
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.004 mg/L			0.004 mg/L	
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満	
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.004 mg/L			0.006 mg/L	
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	

上大久保

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.11	R8.6.17	R8.7.22	R8.8.6	R8.9.9
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.013 mg/L			0.016 mg/L	
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満	
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.005 mg/L			0.005 mg/L	
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L	
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満	
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満	
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満	
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		6.8 mg/L			7.3 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	6.3 mg/L	6.7 mg/L	6.1 mg/L	6.6 mg/L	6.8 mg/L	5.6 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		60 mg/L			71 mg/L	
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		103 mg/L			139 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.9 mg/L	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.8	8.0	7.9	8.0	8.1	7.9
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.1 mg/L
	水温	毎月		15.7 ℃	16.9 ℃	20.9 ℃	24.9 ℃	25.6 ℃	25.7 ℃

滝川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22	R8.8.19	R8.9.7
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下			0.3 mg/L			0.5 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下			0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下			0.06 mg/L未満			0.17 mg/L
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下			0.005 mg/L			0.015 mg/L
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.005 mg/L
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.004 mg/L			0.004 mg/L
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満

滝川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22	R8.8.19	R8.9.7
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.015 mg/L			0.028 mg/L
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.004 mg/L			0.008 mg/L
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.006 mg/L			0.009 mg/L
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下			0.005 mg/L			0.007 mg/L
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下			4.8 mg/L			6.1 mg/L
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	6.6 mg/L	6.4 mg/L	6.0 mg/L	5.7 mg/L	6.4 mg/L	6.3 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下			20 mg/L			21 mg/L
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下			46 mg/L			61 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L未満	0.5 mg/L	0.3 mg/L未満	0.6 mg/L
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.5	7.7	7.6	7.5
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.6 度
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
	水温	毎月		17.1 ℃	22.2 ℃	22.3 ℃	27.7 ℃	28.4 ℃	27.9 ℃

川内野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22	R8.8.19	R8.9.7
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下			0.1 mg/L			0.2 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下			0.09 mg/L			0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下			0.03 mg/L			0.02 mg/L
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下			0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下			0.06 mg/L未満			0.17 mg/L
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下			0.003 mg/L			0.005 mg/L
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.006 mg/L			0.006 mg/L
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満

川内野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.5.27	R8.6.1	R8.7.22	R8.8.19	R8.9.7
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.014 mg/L			0.018 mg/L
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.004 mg/L			0.006 mg/L
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下			0.001 mg/L			0.001 mg/L
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下			17.2 mg/L			14.7 mg/L
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	6.6 mg/L	6.8 mg/L	6.8 mg/L	6.6 mg/L	6.8 mg/L	7.0 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下			53 mg/L			46 mg/L
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下			111 mg/L			97 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	8.0	8.1	7.9	7.8
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
	水温	毎月		16.7 ℃	22.7 ℃	20.9 ℃	25.3 ℃	26.6 ℃	25.9 ℃

浦ノ崎

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.5.11	R8.6.17	R8.7.23	R8.8.6	R8.9.9
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.7 mg/L			0.2 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08 mg/L未満			0.09 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	PFOS及びPFOA	3ヶ月に1回	0.0005mg/L以下		0.000005 mg/L未満			0.000005 mg/L未満	
21	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
22	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.07 mg/L			0.21 mg/L	
23	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
24	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.003 mg/L			0.010 mg/L	
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.003 mg/L	
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.004 mg/L			0.007 mg/L	
27	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	

浦ノ崎

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.5.11	R8.6.17	R8.7.23	R8.8.6	R8.9.9
28	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.011 mg/L			0.028 mg/L	
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.003 mg/L	
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.010 mg/L	
31	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L	
32	ホルムアルデビト	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満	
33	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.06 mg/L	
35	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満	
36	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満	
37	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		7.5 mg/L			9.1 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	10.5 mg/L	10.0 mg/L	12.8 mg/L	10.9 mg/L	9.7 mg/L	12.3 mg/L
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		47 mg/L			58 mg/L	
41	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		99 mg/L			115 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
43	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
46	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.3	7.4	7.6	7.3
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L
	水温	毎月		17.6 ℃	19.0 ℃	24.1 ℃	28.6 ℃	29.3 ℃	27.6 ℃

川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.5.27	R8.7.22	R8.9.9
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	20.4 mg/L	17.6 mg/L	33.6 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.8 mg/L	0.9 mg/L	1.0 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.7
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		22.2 ℃	26.8 ℃	27.8 ℃

古子高部

※4月検査分のみ古子低部

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.6.17	R8.8.19
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	13.4 mg/L	17.8 mg/L	17.1 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	1.0 mg/L	1.0 mg/L	0.8 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.3 ℃	22.2 ℃	28.2 ℃

野添

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.6.17	R8.8.19
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	13.5 mg/L	18.0 mg/L	17.4 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.9 mg/L	0.9 mg/L	0.8 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		15.7 ℃	20.1 ℃	25.8 ℃

炭山

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.22	R8.6.17	R8.8.19
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	13.5 mg/L	18.0 mg/L	17.4 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.2 ℃	23.3 ℃	29.1 ℃

福母

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.5.27	R8.7.22	R8.9.9
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	20.6 mg/L	17.3 mg/L	33.9 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.8 mg/L	0.9 mg/L	1.2 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		23.7 ℃	32.1 ℃	28.1 ℃

屋敷野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.5.26	R8.7.21	R8.9.8
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	20.7 mg/L	16.2 mg/L	38.0 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.9 mg/L	1.0 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.2 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		24.4 ℃	29.4 ℃	29.7 ℃

平山

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.6.16	R8.8.18
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	15.4 mg/L	22.3 mg/L	19.0 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.8 mg/L	1.0 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.5	7.8	7.9
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		18.2 ℃	24.5 ℃	28.7 ℃

大川内山

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.5.26	R8.7.21	R8.9.8
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	20.7 mg/L	17.1 mg/L	31.3 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.8 mg/L	0.9 mg/L	1.1 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.2 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		21.2 ℃	26.4 ℃	27.7 ℃

椿原

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.6.18	R8.8.20
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	14.7 mg/L	20.4 mg/L	18.4 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.9 mg/L	1.0 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.8
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.5 mg/L	0.2 mg/L	0.6 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		16.4 ℃	24.1 ℃	31.3 ℃

干潟

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.5.28	R8.7.23	R8.9.10
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	21.3 mg/L	18.7 mg/L	42.4 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.8 mg/L	1.0 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.9	8.0	8.0
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		22.6 ℃	27.2 ℃	28.8 ℃

岩谷

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.21	R8.6.16	R8.8.18
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	14.7 mg/L	21.2 mg/L	18.8 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	1.0 mg/L	1.3 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.8 ℃	24.2 ℃	29.8 ℃

筒江

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.5.26	R8.7.21	R8.9.8
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.7 mg/L	11.2 mg/L	10.8 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		24.3 ℃	29.9 ℃	29.6 ℃

岳坂

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.5.26	R8.7.21	R8.9.8
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.7 mg/L	10.5 mg/L	10.8 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		24.6 ℃	27.8 ℃	29.4 ℃

上分

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.21	R8.6.16	R8.8.18
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.0 mg/L	10.4 mg/L	10.0 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.3
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.3 ℃	23.7 ℃	29.1 ℃

北野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.21	R8.6.16	R8.8.20
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.0 mg/L	10.2 mg/L	9.9 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	1.0 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		18.3 ℃	25.3 ℃	31.7 ℃

原屋敷高部

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.21	R8.6.16	R8.8.18
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.7 mg/L	10.4 mg/L	10.3 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.9 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4	7.7	7.6
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.1 ℃	24.9 ℃	27.4 ℃

大野岳

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.5.26	R8.7.21	R8.9.8
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	10.1 mg/L	10.7 mg/L	11.8 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.9 mg/L	0.7 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		23.6 ℃	28.7 ℃	28.6 ℃

古川

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.5.26	R8.7.21	R8.9.8
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.9 mg/L	10.2 mg/L	11.5 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.5
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
		2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
		2ヶ月に1回		22.8 ℃	28.0 ℃	29.9 ℃

花房

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.21	R8.6.16	R8.8.18
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.7 mg/L	10.4 mg/L	10.5 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.5	7.8	7.7
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.7 ℃	24.7 ℃	28.7 ℃

野々頭

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.4.23	R8.6.17	R8.8.20
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	10.8 mg/L	13.7 mg/L	10.6 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.7 mg/L	0.8 mg/L
48	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.6
49	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.3 ℃	24.1 ℃	29.4 ℃

波多津(深谷)

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R8.5.28	R8.7.23	R8.9.10
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	10.1 mg/L	9.5 mg/L	11.6 mg/L
47	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
48	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	8.0	8.1	8.2
49	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
	水温	毎月		22.7 ℃	31.1 ℃	28.1 ℃