

(目 次)

頁	検体名	検査地点
2頁～3頁 有田川浄水場有田川原水	有田川浄水場 原水着水井
4頁～5頁 有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場 付近
6頁～7頁 大川浄水場井手口川ダム原水・松浦川原水	大川浄水場 原水着水井
8頁～ 9頁 波多津浄水場原水	波多津浄水場 原水着水井
10頁～ 11頁 木場浄水場原水	木場浄水場 原水着水井
12頁～ 13頁 峰浄水場原水	峰浄水場 原水着水井
14頁～ 15頁 上大久保浄水場原水	上大久保浄水場 原水着水井
16頁～17頁 滝川内浄水場原水	滝川内浄水場 原水着水井
18頁～19頁 川内野浄水場原水	川内野浄水場 原水着水井
20頁～21頁 浦ノ崎浄水場原水	浦ノ崎浄水場 原水着水井

有田川浄水場 有田川原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		940/ml			690/ml			370/ml			3200/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-			陽性			陽性			陽性			陽性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.002 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.010mg/L			0.014mg/L	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.7 mg/L			0.1mg/L未満			0.5 mg/L			1.1 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.03mg/L			0.02mg/L			0.02mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	純トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	プロモジクロロメタン	-	-												
30	プロモホルム	-	-												

有田川浄水場 有田川原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
31	ホルムアルデヒト	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.018 mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.63 mg/L			0.03 mg/L			0.07 mg/L			0.45 mg/L	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.32 mg/L			0.07 mg/L			0.14 mg/L			0.74 mg/L	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		5.6 mg/L			10.7 mg/L			14.7 mg/L			9.3 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.022 mg/L			0.013 mg/L			0.018 mg/L			0.064 mg/L	
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		7.0 mg/L			12.4 mg/L			19.9 mg/L			13.2 mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		25 mg/L			49 mg/L			44 mg/L			40 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		64 mg/L			93 mg/L			106 mg/L			141 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジオスミン	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L未満	
43	2-メチルイソボルネオール	毎月	-	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-		1.1 mg/L			1.8 mg/L			1.9 mg/L			2.8 mg/L	
47	pH値	3ヶ月に1回	-		7.3			9.0			7.7			7.3	
48	味	-	-												
49	臭気	3ヶ月に1回	-		異常なし			異常なし			異常なし			微土臭	
50	色度	3ヶ月に1回	-		10.4 度			5.8 度			8.1 度			30.2 度	
51	濁度	3ヶ月に1回	-		4.3 度			1.7 度			3.5 度			42.4 度	
	水温	-	-	16.7°C	15.0°C	22.7°C	29.4°C	30.5°C	26.1°C	22.6°C	18.1°C	10.8°C	7.7°C	9.6°C	9.9°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
1	大腸菌	毎月	-	15 MPN/100ml	110 MPN/100ml	21 MPN/100ml	10 MPN/100ml	62 MPN/100ml	9 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	15 MPN/100ml	3 MPN/100ml	7 MPN/100ml	1400 MPN/100ml	69 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	57 /100ml	58 /100ml	64 /100ml	28 /100ml	120 /100ml	300 /100ml	68 /100ml	120 /100ml	66 /100ml	80 /100ml	480 /100ml	110 /100ml
3	クリプトスボリジウム	3ヶ月に1回	-			0 個/10 ²			0 個/10 ²			0 個/10 ²			0 個/10 ²
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0 個/10 ²			0 個/10 ²			0 個/10 ²			0 個/10 ²

有田川浄水場 竜門ダム原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
1	一般細菌	年に1回	-					570/ml							
2	大腸菌	年に1回	-						陽性						
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-						0.0003mg/L未満						
4	水銀及びその化合物	年に1回	-						0.00005mg/L未満						
5	セレン及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
6	鉛及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
8	六価クロム化合物	年に1回	-						0.002mg/L未満						
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.004mg/L未満						
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	年に1回	-						0.001mg/L未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.3 mg/L						
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-						0.08mg/L未満						
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-						0.02mg/L未満						
14	四塩化炭素	年に1回	-						0.0002mg/L未満						
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-						0.005mg/L未満						
16	シス-1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
17	ジクロロメタン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
19	トリクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
20	ベンゼン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												

有田川浄水場 竜門ダム原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
29	プロモジクロロメタン	-	-												
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデビト	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-					0.005mg/L未満							
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-						0.07 mg/L						
34	鉄及びその化合物	年に1回	-						0.08 mg/L						
35	銅及びその化合物	年に1回	-						0.01mg/L未満						
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-						5.6 mg/L						
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-						0.011 mg/L						
38	塩化物イオン	年に1回	-						5.6 mg/L						
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-						8 mg/L						
40	蒸発残留物	年に1回	-					48 mg/L							
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-						0.02mg/L未満						
42	ジェオスミン	年に1回	-						0.000002 mg/L						
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-						0.000002 mg/L						
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-						0.005mg/L未満						
45	フェノール類	年に1回	-						0.0005mg/L未満						
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-					2.2 mg/L							
47	pH値	年に1回	-					7.0							
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-						異常なし						
50	色度	年に1回	-					7.6 度							
51	濁度	年に1回	-					0.9 度							
	水温	-	-	12.5°C	15.5°C	19.5°C	23.4°C	26.2°C	26.0°C	22.9°C	18.9°C	12.6°C	8.7°C	8.2°C	9.7°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	55 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	4 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	3 MPN/100ml	34 MPN/100ml	4 MPN/100ml	2 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	1 /100ml	29 /100ml	0 /100ml	14 /100ml	0 /100ml	13 /100ml	10 /100ml	2 /100ml	2 /100ml	4 /100ml	0 /100ml	2 /100ml
3	クリプトスボリジウム	3ヶ月に1回	-		0 個/10ℓ				0 個/10ℓ			0 個/10ℓ		0 個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0 個/10ℓ				0 個/10ℓ			0 個/10ℓ		0 個/10ℓ	

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※○.○〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-			67/ml			260/ml			96/ml			100/ml
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-			陽性			陽性			陰性			陽性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L			0.004mg/L			0.004mg/L			0.004mg/L未満
10	シアノ化物イオン及び塩化 シアン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態 窒素	3ヶ月に1回	-			0.5 mg/L			0.5 mg/L			0.2 mg/L			0.7 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.08mg/L未満			0.08mg/L			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.02mg/L未満			0.03 mg/L			0.02mg/L未満			0.02 mg/L
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロ エチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7
29	プロモジクロロメタン	-	-												
30	プロモルム	-	-												
31	ホルムアルデヒト	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-				0.005mg/L未満			0.005mg/L未満					0.005mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-				0.12 mg/L			0.10 mg/L			0.06 mg/L		0.23 mg/L
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-				0.09 mg/L			0.29 mg/L			0.16 mg/L		0.19 mg/L
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-				0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満		0.01mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-				6.9 mg/L			9.6 mg/L			7.1 mg/L		9.1 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-				0.017 mg/L			0.056 mg/L			0.070 mg/L		0.011 mg/L
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-				7.6 mg/L			7.6 mg/L			6.9 mg/L		8.1 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-				32 mg/L			35 mg/L			35 mg/L		37 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-				81 mg/L			83 mg/L			85 mg/L		97 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-				0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満		0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	毎月	-	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000009 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	毎月	-	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000007 mg/L	0.000006 mg/L	0.000003 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-				0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満		0.005mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-				0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満		0.0005mg/L未満
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-				1.4 mg/L			1.6 mg/L			1.4 mg/L		1.4 mg/L
47	pH値	3ヶ月に1回	-				7.1			7.1			7.2		7.2
48	味	-	-												
49	臭気	3ヶ月に1回	-				異常なし			弱力ビ臭			異常なし		異常なし
50	色度	3ヶ月に1回	-				5.4 度			7.8 度			7.9 度		6.5 度
51	温度	3ヶ月に1回	-				2.9 度			4.2 度			5.4 度		3.7 度
	水温	-	-	14.9°C	16.1°C	20.1°C	23.7°C	28.2°C	27.2°C	25.8°C	20.7°C	14.8°C	10.6°C	9.4°C	10.8°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.7	
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml	65 MPN/100ml	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml	3 MPN/100ml	8 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	6 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	52 /100ml	58 /100ml	16 /100ml	32 /100ml	44 /100ml	74 /100ml	26 /100ml	10 /100ml	19 /100ml	3 /100ml	4 /100ml	29 /100ml	
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0 個/10 ²				0 個/10 ²			0 個/10 ²			0 個/10 ²		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0 個/10 ²				0 個/10 ²			0 個/10 ²			0 個/10 ²		

波多津 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.15	R5.6.21	R5.7.18	R5.8.28	R5.9.20	R5.10.5	R5.11.21	R5.12.20	R6.1.9	R6.2.26	R6.3.11
1	一般細菌	年に1回	-							2/ml					
2	大腸菌	年に1回	-							陰性					
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-							0.0003mg/L未満					
4	水銀及びその化合物	年に1回	-							0.00005mg/L未満					
5	セレン及びその化合物	年に1回	-							0.001mg/L未満					
6	鉛及びその化合物	年に1回	-							0.001mg/L未満					
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-							0.001mg/L未満					
8	六価クロム化合物	年に1回	-							0.002 mg/L未満					
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-							0.004mg/L未満					
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	年に1回	-							0.001mg/L未満					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-							0.1mg/L未満					
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-							0.10mg/L					
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-							0.07mg/L					
14	四塩化炭素	年に1回	-							0.0002mg/L未満					
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-							0.005mg/L未満					
16	シスト-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエキサン	年に1回	-							0.001mg/L未満					
17	ジクロロメタン	年に1回	-							0.001mg/L未満					
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-							0.001mg/L未満					
19	トリクロロエチレン	年に1回	-							0.001mg/L未満					
20	ベンゼン	年に1回	-							0.001mg/L未満					
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	プロモジクロロメタン	-	-												

波多津 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.15	R5.6.21	R5.7.18	R5.8.28	R5.9.20	R5.10.5	R5.11.21	R5.12.20	R6.1.9	R6.2.26	R6.3.11
30	プロモルム	-	-												
31	ホルムアルデヒト	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-					0.05 mg/L							
34	鉄及びその化合物	年に1回	-					0.07 mg/L							
35	銅及びその化合物	年に1回	-					0.01mg/L未満							
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-					32.7 mg/L							
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-					0.028 mg/L							
38	塩化物イオン	年に1回	-					12.9 mg/L							
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-					120 mg/L							
40	蒸発残留物	年に1回	-					222 mg/L							
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-					0.02mg/L未満							
42	ジェオスミン	年に1回	-					0.000001 mg/L未満							
43	2-メチルイソポルノオール	年に1回	-					0.000001 mg/L未満							
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-					0.005mg/L未満							
45	フェノール類	年に1回	-					0.0005mg/L未満							
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-					0.3mg/L未満							
47	pH値	年に1回	-				7.9								
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-					異常なし							
50	色度	年に1回	-					0.5度未満							
51	濃度	年に1回	-					0.1度未満							
	水温	-	-	18.1°C	19.7°C	21.3°C	22.6°C	31.1°C	26.6°C	20.4°C	18.3°C	15.2°C	16.2°C	16.8°C	17.1°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.15	R5.6.21	R5.7.18	R5.8.28	R5.9.20	R5.10.5	R5.11.21	R5.12.20	R6.1.9	R6.2.26	R6.3.11
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスコリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10 ²				0個/10 ²			0個/10 ²		0個/10 ²		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10 ²				0個/10 ²			0個/10 ²		0個/10 ²		

木場 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.15	R5.6.21	R5.7.18	R5.8.28	R5.9.20	R5.10.5	R5.11.21	R5.12.20	R6.1.9	R6.2.26	R6.3.11
1	一般細菌	年に1回	-							10/ml					
2	大腸菌	年に1回	-								陰性				
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-								0.0003mg/L未満				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-								0.00005mg/L未満				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
8	六価クロム化合物	年に1回	-								0.002 mg/L未満				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-								0.004mg/L未満				
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	年に1回	-								0.001mg/L未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-								6.2 mg/L				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-								0.08mg/L未満				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-								0.02mg/L未満				
14	四塩化炭素	年に1回	-								0.0002mg/L未満				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-								0.005mg/L未満				
16	シスト-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエキサン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
17	ジクロロメタン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
20	ベンゼン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	プロモジクロロメタン	-	-												

木場 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.15	R5.6.21	R5.7.18	R5.8.28	R5.9.20	R5.10.5	R5.11.21	R5.12.20	R6.1.9	R6.2.26	R6.3.11
30	プロモルム	-	-												
31	ホルムアルデヒト	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-						0.02mg/L未満						
34	鉄及びその化合物	年に1回	-						0.03mg/L未満						
35	銅及びその化合物	年に1回	-						0.01mg/L未満						
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-						12.0 mg/L						
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
38	塩化物イオン	年に1回	-						11.6 mg/L						
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-						90 mg/L						
40	蒸発残留物	年に1回	-						173 mg/L						
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-						0.02mg/L未満						
42	ジェオスミン	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
43	2-メチルイソポルノオール	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-						0.005mg/L未満						
45	フェノール類	年に1回	-						0.0005mg/L未満						
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-						0.3mg/L未満						
47	pH値	年に1回	-						6.9						
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-						異常なし						
50	色度	年に1回	-						0.5度未満						
51	濁度	年に1回	-						0.1度未満						
	水温	-	-	17.3°C	18.5°C	18.9°C	22.1°C	23.2°C	21.4°C	18.1°C	17.5°C	15.0°C	15.1°C	16.7°C	16.6°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.15	R5.6.21	R5.7.18	R5.8.28	R5.9.20	R5.10.5	R5.11.21	R5.12.20	R6.1.9	R6.2.26	R6.3.11
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスコリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10 ²											
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10 ²											

峰 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.21	R5.7.18	R5.8.28	R5.9.12	R5.10.5	R5.11.21	R5.12.20	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.13
1	一般細菌	年に1回	-												
2	大腸菌	年に1回	-												
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-												
4	水銀及びその化合物	年に1回	-												
5	セレン及びその化合物	年に1回	-												
6	鉛及びその化合物	年に1回	-												
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-												
8	六価クロム化合物	年に1回	-												
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-												
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	年に1回	-												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-												
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-												
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-												
14	四塩化炭素	年に1回	-												
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-												
16	シスト-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエキサン	年に1回	-												
17	ジクロロメタン	年に1回	-												
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-												
19	トリクロロエチレン	年に1回	-												
20	ベンゼン	年に1回	-												
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	プロモジクロロメタン	-	-												

峰 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.21	R5.7.18	R5.8.28	R5.9.12	R5.10.5	R5.11.21	R5.12.20	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.13
30	プロモルム	-	-												
31	ホルムアルデヒト	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-						0.038mg/L						
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-					0.04 mg/L							
34	鉄及びその化合物	年に1回	-						0.03mg/L未満						
35	銅及びその化合物	年に1回	-						0.01mg/L未満						
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-					5.9 mg/L							
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
38	塩化物イオン	年に1回	-					6.5 mg/L							
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-					46 mg/L							
40	蒸発残留物	年に1回	-					79 mg/L							
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-					0.02mg/L未満							
42	ジェオスミン	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
43	2-メチルイソポルノオール	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-						0.005mg/L未満						
45	フェノール類	年に1回	-						0.0005mg/L未満						
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-						0.3mg/L未満						
47	pH値	年に1回	-					7.6							
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-						異常なし						
50	色度	年に1回	-					0.5度未満							
51	濁度	年に1回	-					0.1度未満							
	水温	-	-	15.4°C	16.6°C	16.8°C	17.8°C	17.6°C	17.5°C	16.3°C	15.8°C	15.3°C	14.4°C	15.2°C	14.8°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.11	R5.5.17	R5.6.21	R5.7.18	R5.8.28	R5.9.12	R5.10.5	R5.11.21	R5.12.20	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.13
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	3 MPN/100ml	5 MPN/100ml	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	36 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	3 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	1 /100ml	0 /100ml	2 /100ml	3 /100ml	1 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスコリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10 ²									0個/10 ²		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10 ²									0個/10 ²		

上大久保 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.8	R5.6.21	R5.7.13	R5.8.21	R5.9.12	R5.10.18	R5.11.9	R5.12.20	R6.1.31	R6.2.5	R6.3.13
1	一般細菌	年に1回	-					150/ml							
2	大腸菌	年に1回	-								陽性				
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-								0.0003mg/L未満				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-								0.00005mg/L未満				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
8	六価クロム化合物	年に1回	-								0.002 mg/L未満				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-								0.004mg/L未満				
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	年に1回	-								0.001mg/L未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-								0.4 mg/L				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-								0.08mg/L未満				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-								0.02mg/L未満				
14	四塩化炭素	年に1回	-								0.0002mg/L未満				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-								0.005mg/L未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
17	ジクロロメタン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
20	ベンゼン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	プロモジクロロメタン	-	-												

上大久保 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.8	R5.6.21	R5.7.13	R5.8.21	R5.9.12	R5.10.18	R5.11.9	R5.12.20	R6.1.31	R6.2.5	R6.3.13
30	プロモルム	-	-												
31	ホルムアルデヒト	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-					0.07 mg/L							
34	鉄及びその化合物	年に1回	-					0.08 mg/L							
35	銅及びその化合物	年に1回	-					0.01mg/L未満							
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-					7.1 mg/L							
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-					0.005mg/L未満							
38	塩化物イオン	年に1回	-					6.3 mg/L							
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-					72 mg/L							
40	蒸発残留物	年に1回	-					115 mg/L							
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-					0.02mg/L未満							
42	ジェオスミン	年に1回	-					0.000001 mg/L未満							
43	2-メチルイソポルノール	年に1回	-					0.000001 mg/L未満							
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-					0.005mg/L未満							
45	フェノール類	年に1回	-					0.0005mg/L未満							
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-					0.3 mg/L未満							
47	pH値	年に1回	-					8.0							
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-					異常なし							
50	色度	年に1回	-					1.2 度							
51	濃度	年に1回	-					0.9 度							
	水温	-	-	13.3°C	12.9°C	16.6°C	18.4°C	19.0°C	18.1°C	15.9°C	14.5°C	12.0°C	9.9°C	10.2°C	10.7°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.8	R5.6.21	R5.7.13	R5.8.21	R5.9.12	R5.10.18	R5.11.9	R5.12.20	R6.1.31	R6.2.5	R6.3.13
1	大腸菌	毎月	-	5 MPN/100ml	27 MPN/100ml	28 MPN/100ml	9 MPN/100ml	16 MPN/100ml	8 MPN/100ml	3 MPN/100ml	10 MPN/100ml	130 MPN/100ml	730 MPN/100ml	230 MPN/100ml	23 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	4 /100ml	97 /100ml	7 /100ml	3 /100ml	7 /100ml	4 /100ml	11 /100ml	6 /100ml	0 /100ml	83 /100ml	41 /100ml	7 /100ml
3	クリプトスpororジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10 ²			0個/10 ²			0個/10 ²		0個/10 ²		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10 ²			0個/10 ²			0個/10 ²		0個/10 ²		

滝川内 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.17	R5.6.5	R5.7.13	R5.8.23	R5.9.7	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.7	R6.1.31	R6.2.13	R6.3.7
1	一般細菌	年に1回	-						150/ml						
2	大腸菌	年に1回	-												
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-								0.0003mg/L未満				
4	水銀及びその化合物	年に1回	-								0.00005mg/L未満				
5	セレン及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
8	六価クロム化合物	年に1回	-								0.002 mg/L未満				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-								0.004mg/L未満				
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	年に1回	-								0.001mg/L未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-								0.3 mg/L				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-								0.08mg/L未満				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-								0.02mg/L未満				
14	四塩化炭素	年に1回	-								0.0002mg/L未満				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-								0.005mg/L未満				
16	シスト-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエキサン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
17	ジクロロメタン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
20	ベンゼン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	プロモジクロロメタン	-	-												

滝川内 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.17	R5.6.5	R5.7.13	R5.8.23	R5.9.7	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.7	R6.1.31	R6.2.13	R6.3.7
30	プロモルム	-	-												
31	ホルムアルデヒト	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-						0.04 mg/L						
34	鉄及びその化合物	年に1回	-						0.03 mg/L						
35	銅及びその化合物	年に1回	-						0.01mg/L未満						
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-						5.1 mg/L						
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
38	塩化物イオン	年に1回	-						5.6 mg/L						
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-						21 mg/L						
40	蒸発残留物	年に1回	-						50 mg/L						
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-						0.02mg/L未満						
42	ジェオスミン	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
43	2-メチルイソポルノオール	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-						0.005mg/L未満						
45	フェノール類	年に1回	-						0.0005mg/L未満						
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-						0.5 mg/L						
47	pH値	年に1回	-						7.6						
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-						異常なし						
50	色度	年に1回	-						2.1 度						
51	濃度	年に1回	-						0.5 度						
	水温	-	-	12.9°C	16.8°C	16.9°C	21.6°C	21.6°C	20.0°C	15.6°C	12.2°C	10.0°C	8.3°C	8.3°C	8.0°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.17	R5.6.5	R5.7.13	R5.8.23	R5.9.7	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.7	R6.1.31	R6.2.13	R6.3.7
1	大腸菌	毎月	-	13 MPN/100ml	2 MPN/100ml	2MPN/100ml	7MPN/100ml	6MPN/100ml	5MPN/100ml	12MPN/100ml	15MPN/100ml	11MPN/100ml	36MPN/100ml	3MPN/100ml	3MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	16 /100ml	10 /100ml	6 /100ml	10 /100ml	2 /100ml	8 /100ml	4 /100ml	4 /100ml	5 /100ml	6 /100ml	2 /100ml	4 /100ml
3	クリプトスコリジウム	3ヶ月に1回	-				0個/10 ²					0個/10 ²			0個/10 ²
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-				0個/10 ²					0個/10 ²			0個/10 ²

川内野 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.17	R5.6.5	R5.7.13	R5.8.23	R5.9.7	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.7	R6.1.31	R6.2.13	R6.3.7
1	一般細菌	年に1回	-						16/ml						
2	大腸菌	年に1回	-												
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-												
4	水銀及びその化合物	年に1回	-							0.00005mg/L未満					
5	セレン及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
6	鉛及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-								0.001mg/L未満				
8	六価クロム化合物	年に1回	-								0.002mg/L未満				
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-								0.004mg/L未満				
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	年に1回	-								0.001mg/L未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-								0.1mg/L未満				
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-								0.11mg/L				
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-								0.05mg/L				
14	四塩化炭素	年に1回	-								0.0002mg/L未満				
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-								0.005mg/L未満				
16	シスト-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエキサン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
17	ジクロロメタン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
19	トリクロロエチレン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
20	ベンゼン	年に1回	-								0.001mg/L未満				
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	プロモジクロロメタン	-	-												

川内野 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.17	R5.6.5	R5.7.13	R5.8.23	R5.9.7	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.7	R6.1.31	R6.2.13	R6.3.7
30	プロモルム	-	-												
31	ホルムアルデヒト	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-						0.02mg/L未満						
34	鉄及びその化合物	年に1回	-						0.14 mg/L						
35	銅及びその化合物	年に1回	-						0.01mg/L未満						
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-						27.1 mg/L						
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-						0.048 mg/L						
38	塩化物イオン	年に1回	-						6.2 mg/L						
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-						71 mg/L						
40	蒸発残留物	年に1回	-						149 mg/L						
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-						0.02mg/L未満						
42	ジェオスミン	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
43	2-メチルイソポルノール	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-						0.005mg/L未満						
45	フェノール類	年に1回	-						0.0005mg/L未満						
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-						0.3mg/L未満						
47	pH値	年に1回	-						8.0						
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-						異常なし						
50	色度	年に1回	-						1.6 度						
51	濃度	年に1回	-						0.2 度						
	水温	-	-	19.8°C	20.5°C	20.5°C	24.6°C	24.2°C	22.9°C	21.0°C	17.3°C	16.6°C	15.1°C	15.7°C	15.8°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.17	R5.6.5	R5.7.13	R5.8.23	R5.9.7	R5.10.18	R5.11.21	R5.12.7	R6.1.31	R6.2.13	R6.3.7
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	3 MPN/100ml	10 MPN/100ml	12MPN/100ml	3MPN/100ml	26MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	5MPN/100ml	10MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	1 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	3 /100ml	0 /100ml	2 /100ml	2 /100ml	1 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスコリジウム	3ヶ月に1回	-				0個/10 ²			0個/10 ²			0個/10 ²		0個/10 ²
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-				0個/10 ²			0個/10 ²			0個/10 ²		0個/10 ²

浦ノ崎 済水場 原水

※〇〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.13	R5.8.21	R5.9.12	R5.10.18	R5.11.9	R5.12.20	R6.1.31	R6.2.5	R6.3.13
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		580/ml			1400/ml			370/ml			1400/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性			陽性			陽性			陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアノ化物イオン及び塩化アン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.8 mg/L			0.3 mg/L			0.8 mg/L			0.9 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	プロモジクロロメタン	-	-												

浦ノ崎 済水場 原水

※○○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.13	R5.8.21	R5.9.12	R5.10.18	R5.11.9	R5.12.20	R6.1.31	R6.2.5	R6.3.13
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒト	-	-												
32	垂鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.010 mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.46 mg/L			0.16 mg/L			0.08 mg/L			0.70 mg/L	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.29 mg/L			0.17 mg/L			0.09 mg/L			0.61 mg/L	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		5.7 mg/L			7.1 mg/L			7.9 mg/L			5.7 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.012 mg/L			0.013 mg/L			0.009 mg/L			0.029 mg/L	
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		8.7 mg/L			7.6 mg/L			8.3 mg/L			8.3 mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		32 mg/L			49 mg/L			56 mg/L			34 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		77 mg/L			89 mg/L			114 mg/L			111 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	3ヶ月に1回	-		0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
43	2-メチルイソポルネオール	3ヶ月に1回	-		0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-		0.9 mg/L			0.8 mg/L			0.7 mg/L			2.6 mg/L	
47	pH値	3ヶ月に1回	-		7.5			8.2			8.1			7.4	
48	味	-	-												
49	臭気	3ヶ月に1回	-		異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
50	色度	3ヶ月に1回	-		14.0 度			6.2 度			4.0 度			45.4 度	
51	濃度	3ヶ月に1回	-		6.3 度			3.2 度			1.5 度			22.8 度	
	水温	-	-	17.6°C	15.3°C	19.7°C	25.4°C	27.8°C	26.4°C	19.1°C	15.2°C	8.7°C	9.0°C	10.5°C	18.1°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R5.4.17	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.13	R5.8.21	R5.9.12	R5.10.18	R5.11.9	R5.12.20	R6.1.31	R6.2.5	R6.3.13
1	大腸菌	毎月	-	18 MPN/100ml	120 MPN/100ml	46 MPN/100ml	48 MPN/100ml	37 MPN/100ml	51 MPN/100ml	28 MPN/100ml	170 MPN/100ml	82 MPN/100ml	64 MPN/100ml	550 MPN/100ml	120 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	24 /100ml	54 /100ml	98 /100ml	36 /100ml	58 /100ml	96 /100ml	20 /100ml	12 /100ml	19 /100ml	18 /100ml	190 /100ml	48 /100ml
3	クリプトスボリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10 ²										
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10 ²										